

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμοτικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,66	1,32	0,33	1	1						0,88	0,53	60%	395
	01:00	1,55	1,42	0,13	1	1						0,78	0,43	64%	420
	02:00	1,49	1,31	0,18	1	1						0,89	0,37	59%	390
	03:00	1,45	1,22	0,23	1	1						0,98	0,33	56%	367
	04:00	1,44	1,30	0,14	1	1						0,90	0,32	59%	388
	05:00	1,45	1,25	0,20	1	1						0,95	0,33	57%	376
	06:00	1,49	1,27	0,22	1	1						0,93	0,37	58%	379
	07:00	1,53	1,36	0,17	1	1						0,84	0,41	62%	405
	08:00	1,62	1,47	0,15	1	1						0,73	0,50	67%	433
	09:00	1,76	1,61	0,16	1	1						0,59	0,62	73%	470
	10:00	1,87	1,66	0,21	1	1						0,54	0,65	75%	483
	11:00	1,92	1,68	0,23	1	1						0,52	0,67	76%	490
	12:00	1,88	1,61	0,27	1	1						0,59	0,66	73%	471
	13:00	1,87	1,56	0,31	1	1						0,64	0,65	71%	457
	14:00	1,83	1,53	0,30	1	1						0,67	0,64	69%	449
	15:00	1,80	1,56	0,25	1	1						0,64	0,63	71%	456
	16:00	1,87	1,63	0,24	1	1						0,57	0,65	74%	475
	17:00	2,08	1,80	0,28	1	1				1		1,50	0,40	55%	549
	18:00	2,21	1,92	0,30	1	1				1		1,38	0,53	58%	574
	19:00	2,28	1,94	0,34	1	1				1		1,36	0,60	59%	580
	20:00	2,30	1,88	0,42	1	1				1		1,42	0,62	57%	564
	21:00	2,23	1,72	0,51	1	1						0,48	0,78	78%	499
	22:00	2,02	1,41	0,61	1	1						0,79	0,71	64%	417
23:00	1,75	1,14	0,61	1	1						1,06	0,61	52%	345	
		43,35 MWh										ΑΩΛ: 10,86		10.831 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης