

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
		ΤΕ (MW)		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,62	1,12	0,50	1	1						1,08	0,50	51%	340
	01:00	1,48	1,12	0,36	1	1						1,08	0,36	51%	340
	02:00	1,41	1,12	0,29	1	1						1,08	0,29	51%	340
	03:00	1,37	1,12	0,25	1	1						1,08	0,25	51%	340
	04:00	1,35	1,12	0,23	1	1						1,08	0,23	51%	340
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1						1,08	0,23	51%	340
	06:00	1,37	1,12	0,25	1	1						1,08	0,25	51%	340
	07:00	1,40	1,12	0,28	1	1						1,08	0,28	51%	340
	08:00	1,49	1,12	0,37	1	1						1,08	0,37	51%	340
	09:00	1,62	1,12	0,50	1	1						1,08	0,50	51%	340
	10:00	1,79	1,17	0,63	1	1						1,03	0,63	53%	352
	11:00	1,87	1,21	0,65	1	1						0,99	0,65	55%	365
	12:00	1,84	1,20	0,64	1	1						1,00	0,64	54%	361
	13:00	1,78	1,15	0,62	1	1						1,05	0,62	52%	349
	14:00	1,70	1,12	0,58	1	1						1,08	0,58	51%	340
	15:00	1,75	1,17	0,58	1	1						1,03	0,61	53%	354
	16:00	1,76	1,21	0,55	1	1						0,99	0,62	55%	364
	17:00	1,91	1,35	0,55	1	1						0,85	0,67	62%	403
	18:00	2,02	1,37	0,65	1	1						0,83	0,71	62%	406
	19:00	2,09	1,40	0,69	1	1						0,80	0,73	64%	415
	20:00	2,13	1,45	0,68	1	1						0,75	0,74	66%	429
	21:00	2,07	1,44	0,63	1	1						0,76	0,72	65%	425
	22:00	1,87	1,22	0,66	1	1						0,98	0,66	55%	366
23:00	1,61	1,12	0,49	1	1						1,08	0,49	51%	340	
		40,65 MWh												ΑΩΛ: 10,28	8.670 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης