

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,55	1,12	0,43	1	1						1,08	0,43	51%	340
	01:00	1,46	1,12	0,34	1	1						1,08	0,34	51%	340
	02:00	1,40	1,12	0,28	1	1						1,08	0,28	51%	340
	03:00	1,37	1,12	0,25	1	1						1,08	0,25	51%	340
	04:00	1,37	1,12	0,25	1	1						1,08	0,25	51%	340
	05:00	1,39	1,12	0,27	1	1						1,08	0,27	51%	340
	06:00	1,44	1,12	0,31	1	1						1,08	0,31	51%	340
	07:00	1,51	1,12	0,39	1	1						1,08	0,39	51%	340
	08:00	1,63	1,12	0,51	1	1						1,08	0,51	51%	340
	09:00	1,78	1,18	0,60	1	1						1,02	0,62	53%	355
	10:00	1,90	1,25	0,64	1	1						0,95	0,66	57%	375
	11:00	1,88	1,22	0,66	1	1						0,98	0,66	56%	368
	12:00	1,86	1,21	0,65	1	1						0,99	0,65	55%	364
	13:00	1,82	1,18	0,64	1	1						1,02	0,64	54%	357
	14:00	1,78	1,16	0,62	1	1						1,04	0,62	53%	351
	15:00	1,80	1,17	0,63	1	1						1,03	0,63	53%	354
	16:00	1,86	1,21	0,65	1	1						0,99	0,65	55%	364
	17:00	2,02	1,31	0,71	1	1						0,89	0,71	60%	392
	18:00	2,14	1,39	0,75	1	1						0,81	0,75	63%	413
	19:00	2,22	1,44	0,78	1	1						0,76	0,78	66%	427
	20:00	2,25	1,46	0,79	1	1						0,74	0,79	66%	431
	21:00	2,17	1,42	0,74	1	1						0,78	0,76	65%	421
	22:00	1,96	1,27	0,68	1	1						0,93	0,68	58%	381
23:00	1,67	1,12	0,55	1	1						1,08	0,55	51%	340	
		42,23 MWh										ΑΩΛ: 10,99		8.754 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης