

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,54	1,38	0,15	1	1											0,82	0,42	63%	437
	01:00	1,44	1,26	0,18	1	1											0,94	0,32	57%	402
	02:00	1,36	1,19	0,17	1	1											1,01	0,24	54%	381
	03:00	1,31	1,16	0,15	1	1											1,04	0,19	53%	373
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1											1,08	0,18	51%	362
	05:00	1,32	1,13	0,19	1	1											1,07	0,19	51%	364
	06:00	1,38	1,17	0,21	1	1											1,03	0,26	53%	376
	07:00	1,46	1,12	0,34	1	1											1,08	0,34	51%	362
	08:00	1,55	1,30	0,25	1	1											0,90	0,43	59%	413
	09:00	1,61	1,23	0,38	1	1											0,97	0,49	56%	394
	10:00	1,72	1,24	0,48	1	1											0,96	0,60	56%	396
	11:00	1,79	1,22	0,57	1	1											0,98	0,63	55%	390
	12:00	1,84	1,20	0,64	1	1											1,00	0,64	54%	384
	13:00	1,80	1,17	0,63	1	1											1,03	0,63	53%	377
	14:00	1,73	1,13	0,61	1	1											1,07	0,61	51%	364
	15:00	1,75	1,14	0,61	1	1											1,06	0,61	52%	366
	16:00	1,83	1,19	0,64	1	1											1,01	0,64	54%	381
	17:00	1,94	1,26	0,68	1	1											0,94	0,68	57%	402
	18:00	1,96	1,27	0,69	1	1											0,93	0,69	58%	406
	19:00	1,99	1,92	0,07	1	1											0,28	0,70	87%	590
20:00	1,93	1,25	0,67	1	1											0,95	0,67	57%	400	
21:00	1,88	1,22	0,66	1	1											0,98	0,66	56%	391	
22:00	1,75	1,14	0,61	1	1											1,06	0,61	52%	367	
23:00	1,63	1,12	0,51	1	1											1,08	0,51	51%	362	
		39,79 MWh															ΣΩΛ: 9,94		9.440 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης