

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,52	1,12	0,40	1	1											1,08	0,40	51%	362
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1											1,08	0,30	51%	362
	02:00	1,34	1,12	0,22	1	1											1,08	0,22	51%	362
	03:00	1,29	1,12	0,17	1	1											1,08	0,17	51%	362
	04:00	1,27	1,12	0,15	1	1											1,08	0,15	51%	362
	05:00	1,29	1,12	0,16	1	1											1,08	0,16	51%	362
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1											1,08	0,22	51%	362
	07:00	1,42	1,12	0,30	1	1											1,08	0,30	51%	362
	08:00	1,51	1,12	0,39	1	1											1,08	0,39	51%	362
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1											1,08	0,45	51%	362
	10:00	1,67	1,12	0,55	1	1											1,08	0,55	51%	362
	11:00	1,70	1,12	0,58	1	1											1,08	0,58	51%	362
	12:00	1,72	1,12	0,60	1	1											1,08	0,60	51%	362
	13:00	1,77	1,15	0,62	1	1											1,05	0,62	52%	370
	14:00	1,75	1,13	0,61	1	1											1,07	0,61	52%	366
	15:00	1,77	1,15	0,62	1	1											1,05	0,62	52%	371
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1											1,04	0,62	53%	373
	17:00	1,83	1,19	0,64	1	1											1,01	0,64	54%	382
	18:00	1,86	1,21	0,65	1	1											0,99	0,65	55%	387
	19:00	1,88	1,22	0,66	1	1											0,98	0,66	56%	391
20:00	1,84	1,19	0,64	1	1											1,01	0,64	54%	383	
21:00	1,79	1,17	0,63	1	1											1,03	0,63	53%	375	
22:00	1,68	1,12	0,56	1	1											1,08	0,56	51%	362	
23:00	1,57	1,12	0,45	1	1											1,08	0,45	51%	362	
		38,58 MWh															ΑΩΛ: 9,34		8.828 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης