

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,46	1,12	0,34	1	1											1,08	0,34	51%	362
	01:00	1,36	1,12	0,24	1	1											1,08	0,24	51%	362
	02:00	1,29	1,12	0,17	1	1											1,08	0,17	51%	362
	03:00	1,25	1,12	0,13	1	1											1,08	0,13	51%	362
	04:00	1,24	1,12	0,12	1	1											1,08	0,12	51%	362
	05:00	1,27	1,12	0,15	1	1											1,08	0,15	51%	362
	06:00	1,34	1,12	0,22	1	1											1,08	0,22	51%	362
	07:00	1,45	1,12	0,33	1	1											1,08	0,33	51%	362
	08:00	1,55	1,12	0,43	1	1											1,08	0,43	51%	362
	09:00	1,62	1,12	0,50	1	1											1,08	0,50	51%	362
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1											1,08	0,54	51%	362
	11:00	1,68	1,12	0,56	1	1											1,08	0,56	51%	362
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1											1,08	0,57	51%	362
	13:00	1,68	1,12	0,56	1	1											1,08	0,56	51%	362
	14:00	1,68	1,12	0,55	1	1											1,08	0,55	51%	362
	15:00	1,71	1,15	0,56	1	1											1,05	0,59	52%	370
	16:00	1,77	1,31	0,46	1	1											0,89	0,62	59%	416
	17:00	1,87	1,40	0,47	1	1											0,80	0,65	64%	442
	18:00	1,90	1,45	0,46	1	1											0,75	0,67	66%	455
	19:00	1,93	1,45	0,49	1	1											0,75	0,68	66%	455
20:00	1,91	1,39	0,52	1	1											0,81	0,67	63%	439	
21:00	1,87	1,34	0,53	1	1											0,86	0,65	61%	425	
22:00	1,78	1,26	0,52	1	1											0,94	0,62	57%	402	
23:00	1,68	1,13	0,56	1	1											1,07	0,56	51%	364	
		38,65 MWh														ΑΩΛ: 9,28		9.196 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης