

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200					
		ΤΕ (MW)		5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340					
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	22,82	18,58	4,24		1		1						7,18	7,99	72%	2.128
	01:00	22,03	17,35	4,68		1		1						8,40	7,71	67%	1.996
	02:00	21,15	16,75	4,40		1		1						9,01	7,40	65%	1.932
	03:00	20,36	16,29	4,08		1		1						9,47	6,99	63%	1.884
	04:00	19,84	15,30	4,54		1		1						10,46	6,46	59%	1.781
	05:00	19,83	14,75	5,08		1		1						11,00	6,45	57%	1.725
	06:00	20,87	16,47	4,40		1		1						9,29	7,30	64%	1.903
	07:00	22,78	17,62	5,16		1		1						8,14	7,97	68%	2.024
	08:00	24,57	18,55	6,02			1	1						10,40	8,60	64%	2.822
	09:00	26,58	21,58	5,00			1	1						7,37	9,30	75%	2.484
	10:00	27,91	23,30	4,60			1	1						5,65	9,77	80%	2.673
	11:00	28,67	23,95	4,72			1	1	1					5,01	10,03	83%	2.746
	12:00	29,21	23,88	5,32		1	1	1	1					16,35	8,59	59%	3.303
	13:00	29,19	23,77	5,42		1	1	1	1					16,46	8,58	59%	2.781
	14:00	28,88	23,81	5,07		1	1	1	1					16,42	8,27	59%	2.785
	15:00	29,81	20,67	9,14		1	1	1	1					19,57	9,19	51%	2.462
	16:00	30,61	21,18	9,43		1	1	1	1					19,05	9,99	53%	2.515
	17:00	31,65	22,17	9,49		1	1	1	1					18,07	10,43	55%	2.616
	18:00	31,82	22,71	9,11		1	1	1	1					17,52	10,43	56%	2.672
	19:00	31,75	22,31	9,44		1	1	1	1					17,92	10,43	55%	2.631
	20:00	31,02	21,40	9,62		1	1	1	1					18,83	10,41	53%	2.538
	21:00	29,67	20,62	9,06		1	1	1	1					19,62	9,06	51%	2.457
	22:00	27,67	17,98	9,68			1	1	1					10,97	9,68	62%	2.107
	23:00	26,06	16,94	9,12			1	1	1					12,01	9,12	59%	1.999
		634,75 MWh											ΑΩΛ: 20,16		56.966 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης