

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200						
		ΤΕ (MW)		5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340						
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20,58	13,38	7,20				1				1		5,60	7,20	71%	1.593	
	01:00	19,50	12,68	6,83				1				1		6,30	6,83	67%	1.516	
	02:00	18,53	12,04	6,48				1				1		6,93	6,48	63%	1.447	
	03:00	17,79	11,56	6,23				1				1		7,41	6,23	61%	1.396	
	04:00	17,47	11,35	6,11				1				1		7,62	6,11	60%	1.373	
	05:00	17,87	11,62	6,26				1				1		7,36	6,26	61%	1.402	
	06:00	19,39	12,60	6,79				1				1		6,37	6,79	66%	1.508	
	07:00	22,13	14,48	7,65			1	1						14,48	7,65	50%	2.402	
	08:00	24,87	16,17	8,70			1	1						12,79	8,70	56%	1.920	
	09:00	27,17	17,66	9,51			1	1						11,29	9,51	61%	2.073	
	10:00	28,34	18,65	9,69			1	1						10,30	9,92	64%	2.175	
	11:00	28,83	19,15	9,69			1	1						9,81	10,09	66%	2.227	
	12:00	28,93	19,10	9,83			1	1						9,85	10,12	66%	2.222	
	13:00	28,33	18,52	9,81			1	1						10,43	9,92	64%	2.162	
	14:00	27,87	18,12	9,75			1	1						10,84	9,75	63%	2.120	
	15:00	27,98	18,19	9,79			1	1						10,77	9,79	63%	2.128	
	16:00	28,60	18,76	9,84			1	1						10,19	10,01	65%	2.187	
	17:00	30,01	20,33	9,69			1	1						8,63	10,43	70%	2.351	
	18:00	30,44	20,75	9,69			1	1						8,20	10,43	72%	2.396	
	19:00	30,52	20,83	9,69			1	1						8,12	10,43	72%	2.405	
	20:00	29,91	20,23	9,69			1	1						8,73	10,43	70%	2.340	
	21:00	28,47	18,78	9,69			1	1						10,17	9,96	65%	2.189	
	22:00	25,74	16,73	9,01			1	1						12,22	9,01	58%	1.978	
	23:00	23,04	14,97	8,06			1	1						13,98	8,06	52%	1.797	
		<b>602,31 MWh</b>														<b>ΑΩΛ: 20,15</b>		<b>47.309 €</b>

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης