

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,327	5,327	1,800	0,850	1,100						
		TE (MW)		2,131	2,131	0,840	0,480	0,510						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,36	3,35	0,01	1					1,98	0,84	0,84	63%	444
	01:00	3,15	3,14	0,00	1					2,18	0,79	0,79	59%	420
	02:00	3,04	3,03	0,01	1					2,30	0,76	0,76	57%	407
	03:00	2,98	2,97	0,01	1					2,35	0,75	0,75	56%	401
	04:00	2,96	2,91	0,05	1					2,42	0,74	0,74	55%	393
	05:00	3,07	2,99	0,08	1					2,34	0,77	0,77	56%	403
	06:00	3,39	3,19	0,21	1					2,14	0,83	0,85	60%	425
	07:00	3,59	3,32	0,27	1					2,01	0,90	0,90	62%	441
	08:00	3,22	2,90	0,32	1					2,43	0,81	0,81	54%	392
	09:00	3,02	2,99	0,03	1	1				7,66	0,07	0,04	28%	882
	10:00	2,79	2,54	0,25	1	1				8,12	0,32	0,34	24%	384
	11:00	2,96	2,41	0,54	1					2,92	0,71	0,71	45%	335
	12:00	3,18	2,54	0,64	1					2,78	0,80	0,80	48%	351
	13:00	3,32	2,63	0,69	1					2,70	0,83	0,83	49%	361
	14:00	3,48	2,80	0,68	1					2,53	0,87	0,87	53%	381
	15:00	3,81	3,12	0,69	1					2,21	0,94	0,94	59%	417
	16:00	4,10	3,30	0,80	1					2,03	0,95	0,95	62%	438
	17:00	4,59	3,84	0,75	1					1,49	0,95	0,95	72%	501
	18:00	4,73	3,94	0,79	1				1	2,48	0,95	0,95	61%	664
	19:00	4,69	3,91	0,78	1				1	2,52	0,95	0,95	61%	652
20:00	4,51	3,62	0,89	1				1	2,80	0,95	0,95	56%	610	
21:00	4,35	3,43	0,92	1					1,90	0,95	0,95	64%	453	
22:00	4,06	3,15	0,90	1					2,18	0,95	0,95	59%	421	
23:00	3,66	2,78	0,88	1					2,55	0,91	0,91	52%	378	
		<b>86,03 MWh</b>								<b>ΑΩΛ: 20,30</b>		<b>10.956 €</b>		

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Πλύση υπερπληρωτών στην μονάδα G1 στο διάστημα 09:00-11:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης