

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250													
ΤΕ (MW)		5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραψίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Νοσάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)						
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	NTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5						G6					
00:00	27,47	27,46	0,00	0,00	1	1				1																12,14	5,23	5,65	69%	3.321	
01:00	25,15	25,08	0,07	0,00	1	1				1																	14,52	4,02	4,25	63%	3.061
02:00	24,54	24,54	0,00	0,00	1	1				1																	15,06	3,95	3,61	62%	3.003
03:00	23,53	23,52	0,01	0,00	1	1				1																	16,08	3,05	2,62	59%	2.893
04:00	23,21	23,09	0,13	0,00	1	1				1																	16,51	2,58	2,29	58%	2.846
05:00	24,12	23,91	0,21	0,00	1	1				1																	15,69	3,05	3,22	60%	2.935
06:00	26,96	26,83	0,12	0,01	1	1				1																	12,77	5,08	6,02	68%	3.252
07:00	30,91	30,65	0,25	0,01						1	1																15,95	3,60	3,47	66%	4.207
08:00	30,62	30,20	0,41	0,01						1	1																16,40	5,44	5,53	65%	3.546
09:00	29,05	28,78	0,26	0,01						1	1																17,82	4,97	5,31	62%	3.395
10:00	26,55	26,10	0,44	0,01						1	1																20,50	3,46	2,92	56%	3.112
11:00	25,99	25,39	0,59	0,01						1	1																21,21	3,07	2,48	54%	3.036
12:00	25,71	24,70	0,81	0,20						1	1																21,90	2,19	1,93	53%	2.964
13:00	25,93	24,79	0,95	0,19						1	1																21,81	2,07	2,00	53%	2.974
14:00	26,66	25,33	1,16	0,17						1	1																21,27	2,62	2,86	54%	3.030
15:00	30,00	28,77	1,13	0,10						1	1																17,83	5,00	6,06	62%	3.394
16:00	35,09	33,96	1,12	0,01	1	1				1	1																21,64	7,03	8,27	61%	4.497
17:00	38,80	37,40	1,39	0,01	1	1				1	1																24,08	7,12	7,48	61%	5.145
18:00	39,59	37,67	1,81	0,11	1	1				1	1																23,81	7,83	7,67	61%	5.171
19:00	39,29	36,83	2,26	0,21	1	1				1	1																24,65	7,26	7,21	60%	5.070
20:00	37,81	35,41	2,40	0,01	1	1				1	1																26,07	6,62	6,49	58%	4.900
21:00	35,40	32,77	2,63	0,00	1	1				1	1																22,83	6,97	6,78	59%	3.962
22:00	32,99	30,58	2,41	0,00	1	1				1	1																25,02	4,53	3,86	55%	3.729
23:00	29,61	27,92	1,68	0,00	1	1				1	1																27,68	2,90	2,14	50%	3.446
714,98 MWh																				ΑΩΛ: 6,81					86.887 €						

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθέσιμη μονάδα λόγω συντήρησης
- Μη διαθέσιμη μονάδα λόγω βλάβης