

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)				2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,77	24,63	1,13			1		1	1	1				12,37	5,64	5,57	67%	3.086
	01:00	23,17	21,12	2,05			1		1	1	1				15,88	3,33	3,27	57%	2.699
	02:00	22,57	21,14	1,43			1		1	1	1				15,86	2,68	2,69	57%	2.701
	03:00	22,09	21,21	0,88			1		1	1	1				15,79	2,18	2,18	57%	2.709
	04:00	21,91	21,47	0,44			1		1	1	1	1			15,53	3,13	3,25	58%	2.738
	05:00	23,20	21,45	1,75	1		1		1	1	1				9,55	6,35	6,38	69%	2.868
	06:00	27,37	25,72	1,64	1	1	1		1	1				2	11,38	7,70	7,74	69%	3.764
	07:00	32,56	29,62	2,94	1	1	1		1	1				4	10,08	10,98	10,98	75%	4.505
	08:00	33,62	32,20	1,41	1	1	1		1	1				6	10,10	9,41	9,41	76%	5.206
	09:00	33,12	32,13	1,00	1	1	1		1	1	1			2	14,47	9,11	9,12	69%	4.907
	10:00	32,45	31,45	0,99		1	1		1	1	1			2	11,65	8,74	8,72	73%	4.278
	11:00	31,79	31,45	0,35		1	1		1	1	1			1	10,35	8,69	8,73	75%	4.091
	12:00	32,27	32,11	0,16		1	1	1	1			1			8,39	6,20	6,32	79%	4.021
	13:00	33,85	33,84	0,01		1	1	1	1	1				1	7,96	9,66	9,60	81%	4.433
	14:00	35,14	35,12	0,01		1	1	1	1			1		5	11,88	11,66	11,67	75%	5.331
	15:00	35,71	35,38	0,33		1	1		1			1		7	4,22	12,94	13,01	89%	5.879
	16:00	39,62	38,77	0,85		1	1	1	1	1	1	1		3	15,63	12,20	11,99	71%	5.917
	17:00	45,22	43,80	1,42		1	1	1	1	1	1	1		4	11,90	13,62	13,65	79%	6.215
	18:00	46,09	44,13	1,96		1	1	1	1	1	1	1		6	14,17	13,73	13,73	76%	6.619
	19:00	46,05	43,86	2,18		1	1	1	1	1	1	1		5	13,14	13,73	13,73	77%	6.406
20:00	44,49	41,71	2,78		1	1	1	1	1	1	1		3	12,69	13,73	13,73	77%	5.763	
21:00	40,99	38,03	2,96		1	1	1	1	1	1	1			12,47	12,63	12,58	75%	4.752	
22:00	35,73	33,36	2,37		1	1	1	1	1	1	1			17,14	8,35	8,31	66%	4.229	
23:00	30,37	28,63	1,74			1	1	1	1	1	1			18,37	6,56	6,72	61%	3.653	
795,12 MWh														ΑΩΛ: 15,51				106.771 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης