

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																		
		2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)																		
		1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,13	4,85	1,28	1			1							3,87	1,32	1,29	56%	692	
	01:00	5,37	4,14	1,23				1							2,37	1,26	1,20	64%	752	
	02:00	4,93	3,69	1,24				1							2,82	1,36	1,39	57%	514	
	03:00	4,74	3,50	1,24				1							3,01	1,48	1,48	54%	492	
	04:00	4,73	3,55	1,18				1							2,97	1,47	1,47	54%	497	
	05:00	5,03	3,68	1,35				1							2,83	1,71	1,72	56%	513	
	06:00	5,86	4,19	1,68				1							2,33	2,01	2,02	64%	572	
	07:00	7,01	5,01	2,00				1	1						3,71	2,37	2,42	57%	896	
	08:00	7,83	5,64	2,19				1	1						3,07	2,44	2,74	65%	789	
	09:00	7,89	6,10	1,78	1			1	1						4,81	2,39	2,56	56%	1.066	
	10:00	7,39	6,14	1,25	1			1	1						4,77	1,99	1,97	56%	886	
	11:00	7,63	6,46	1,16	1			1	1						4,45	2,12	2,16	59%	927	
	12:00	8,02	6,77	1,25	1			1	1						4,14	2,34	2,46	62%	965	
	13:00	7,46	6,26	1,20	1			1	1						4,65	2,07	2,06	57%	902	
	14:00	7,21	6,07	1,14	1			1	1						4,85	1,78	1,79	56%	877	
	15:00	7,45	6,15	1,30	1			1	1						4,77	2,04	2,03	56%	887	
	16:00	7,81	6,32	1,49	1			1	1						4,60	2,32	2,38	58%	909	
	17:00	8,96	7,40	1,56	1			1	1						3,51	2,44	3,02	68%	1.043	
	18:00	9,46	7,13	2,33	1			1	1						4,88	2,44	3,04	59%	1.154	
	19:00	9,61	7,19	2,42	1			1	1						4,83	2,44	3,04	60%	1.162	
	20:00	9,32	6,92	2,40	1			1	1						3,99	2,44	3,04	63%	983	
	21:00	8,56	6,26	2,31	1			1	1						4,65	2,44	2,92	57%	901	
	22:00	7,42	5,35	2,08	1			1	1						5,57	2,14	2,14	49%	785	
	23:00	6,46	4,77	1,69				1	1						3,94	1,71	1,75	55%	867	
		<b>172,29 MWh</b>												<b>ΑΩΛ: 15,96</b>					<b>20.033 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00-02:00. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης