

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,14	5,03	0,11			1			3	2,65
	01:00	4,92	4,82	0,10			1			3	2,65
	02:00	4,75	4,68	0,07			1			2	2,65
	03:00	4,69	4,64	0,05			1			2	2,65
	04:00	4,71	4,57	0,14			1			2	2,65
	05:00	4,79	4,63	0,15			1			2	2,65
	06:00	5,16	4,98	0,18			1			3	2,65
	07:00	5,31	5,04	0,26			1			3	2,65
	08:00	5,12	4,83	0,28			1			3	2,65
	09:00	5,00	4,62	0,38			1			2	2,65
	10:00	5,04	4,58	0,47			1			2	2,65
	11:00	5,20	4,52	0,68			1			2	2,65
	12:00	5,19	4,66	0,53			1			2	1,08
	13:00	5,21	4,82	0,38			1			2	0,80
	14:00	5,21	4,76	0,45			1			2	0,80
	15:00	5,45	5,08	0,37			1			2	0,80
	16:00	5,65	5,28	0,37			1			2	0,80
	17:00	5,68	5,18	0,50			1			2	0,80
	18:00	5,77	5,40	0,37			1			3	0,80
	19:00	5,41	4,95	0,46			1			3	0,80
	20:00	5,56	5,13	0,43			1			3	0,80
	21:00	5,42	5,09	0,33			1			3	0,80
	22:00	4,98	4,52	0,47			1			3	0,95
	23:00	4,99	4,24	0,75			1			2	1,37

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης