

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)										1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)										0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)								
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,63	1,60	0,03	1			1				0,60	0,45	0,51	73%	467								
	01:00	1,47	1,41	0,06	1			1				0,79	0,35	0,35	64%	418								
	02:00	1,43	1,33	0,09	1			1				0,87	0,31	0,31	61%	397								
	03:00	1,52	1,44	0,07	1			1				0,76	0,40	0,40	66%	426								
	04:00	1,50	1,39	0,11	1			1				0,81	0,38	0,38	63%	413								
	05:00	1,54	1,39	0,15	1			1				0,81	0,42	0,42	63%	412								
	06:00	1,65	1,51	0,14	1			1				0,69	0,53	0,53	69%	444								
	07:00	1,79	1,61	0,18	1			1				0,59	0,62	0,62	73%	472								
	08:00	1,70	1,34	0,36	1	1						0,86	0,56	0,51	61%	405								
	09:00	1,73	1,37	0,36	1	1						0,83	0,59	0,59	62%	408								
	10:00	1,75	1,58	0,17	1	1	1					1,72	0,25	0,17	48%	490								
	11:00	1,80	1,71	0,09	1	1	1					1,59	0,10	0,12	52%	518								
	12:00	1,87	1,79	0,08	1	1	1					1,51	0,10	0,19	54%	540								
	13:00	1,84	1,77	0,07	1	1	1					1,53	0,10	0,16	54%	534								
	14:00	1,78	1,72	0,06	1	1	1					1,58	0,10	0,10	52%	521								
	15:00	1,86	1,77	0,09	1	1	1					1,53	0,18	0,18	54%	535								
	16:00	1,89	1,77	0,12	1	1	1					1,53	0,20	0,21	54%	533								
	17:00	2,30	2,12	0,18	1	1	1					1,18	0,58	0,60	64%	627								
	18:00	2,43	2,16	0,28	1	1	1					1,14	0,75	0,75	65%	637								
	19:00	2,47	2,08	0,39	1	1	1					1,22	0,79	0,79	63%	617								
20:00	2,52	1,97	0,54	1	1	1					1,33	0,83	0,83	60%	589									
21:00	2,51	1,94	0,57	1	1	1					1,36	0,82	0,83	59%	579									
22:00	2,27	1,72	0,55	1	1	1					1,58	0,60	0,60	52%	520									
23:00	1,96	1,69	0,27	1	1	1					1,61	0,28	0,28	51%	512									
		<b>45,20 Mwh</b>										<b>ΑΩΛ: 8,58</b>					<b>12.015 €</b>							

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το διάστημα 11:00 με 15:00 αιτήθηκε από το θερμικό παραγωγό η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης