

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα									Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000								
		ΤΕ (MW)		4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140								
Η Π Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	12,39	12,08	0,31		1	1				4,42	2,27	2,20	73%	1.526		
	01:00	11,21	10,95	0,26		1	1				5,55	2,96	2,95	66%	1.397		
	02:00	11,23	11,13	0,10		1	1				5,37	3,00	3,00	67%	1.417		
	03:00	10,70	10,64	0,07		1	1				5,86	2,47	2,47	64%	1.361		
	04:00	10,42	10,30	0,12		1	1				6,20	2,17	2,17	62%	1.323		
	05:00	10,95	10,82	0,13		1	1				5,68	2,68	2,68	66%	1.382		
	06:00	12,57	12,53	0,05		1	1				3,97	4,30	3,90	76%	1.578		
	07:00	14,86	14,69	0,18		1				1	4,56	4,43	3,95	76%	2.340		
	08:00	15,06	14,93	0,14		1		1		1	10,32	1,39	1,66	59%	2.384		
	09:00	14,49	14,45	0,04		1		1		1	10,80	1,02	1,07	57%	1.769		
	10:00	13,94	13,88	0,06		1		1		1	11,37	0,74	0,52	55%	1.709		
	11:00	13,55	13,54	0,01		1		1		1	11,71	2,12	1,42	54%	1.673		
	12:00	14,03	14,03	0,00		1				1	5,22	5,19	3,70	73%	1.695		
	13:00	14,03	14,00	0,03		1				1	5,25	5,22	3,61	73%	1.691		
	14:00	14,13	14,01	0,12	1					1	5,24	5,30	3,84	73%	2.256		
	15:00	15,87	15,76	0,11	1					1	3,49	5,97	4,44	82%	1.915		
	16:00	17,56	17,53	0,03		1		1		1	7,72	5,98	4,07	69%	2.674		
	17:00	19,62	19,62	0,00		1		1		1	5,63	6,95	6,12	78%	2.364		
	18:00	19,93	19,79	0,14		1		1		1	5,46	6,95	6,48	78%	2.386		
	19:00	20,11	19,72	0,39		1		1		1	5,53	6,95	6,67	78%	2.376		
20:00	19,54	18,95	0,59		1		1		1	6,30	6,94	6,12	75%	2.279			
21:00	18,36	17,55	0,81		1		1		1	7,70	5,47	4,96	70%	2.112			
22:00	16,63	15,75	0,87		1		1		1	9,50	3,24	3,23	62%	1.910			
23:00	14,35	12,58	1,78		1				1	6,67	3,09	3,09	65%	1.526			
		355,54 MWh													ΑΩΛ: 11,06		45.043 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 20:30.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης