

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
TE (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,47	1,33	0,14		1			1							0,87	0,36	0,35	60%	421	
	01:00	1,36	1,24	0,11		1			1							0,96	0,22	0,20	57%	398	
	02:00	1,31	1,24	0,07		1			1							0,96	0,19	0,19	56%	396	
	03:00	1,29	1,23	0,06		1			1							0,97	0,17	0,17	56%	394	
	04:00	1,29	1,22	0,07		1			1							0,98	0,18	0,17	56%	392	
	05:00	1,31	1,24	0,07		1			1							0,96	0,20	0,19	56%	395	
	06:00	1,37	1,34	0,03		1			1							0,86	0,25	0,25	61%	425	
	07:00	1,46	1,35	0,11		1			1							0,85	0,32	0,33	61%	427	
	08:00	1,51	1,43	0,09		1			1							0,77	0,33	0,32	65%	449	
	09:00	1,59	1,57	0,02		1							1			0,63	0,41	0,43	71%	497	
	10:00	1,68	1,59	0,09		1							1			0,61	0,55	0,56	72%	494	
	11:00	1,74	1,68	0,06		1							1			0,52	0,59	0,59	76%	521	
	12:00	1,84	1,75	0,09		1							1			0,45	0,64	0,64	80%	542	
	13:00	1,84	1,58	0,26		1							1			0,62	0,64	0,64	72%	493	
	14:00	1,90	1,83	0,08		1							1			0,37	0,66	0,66	83%	562	
	15:00	1,86	1,84	0,01		1							1			0,36	0,65	0,65	84%	567	
	16:00	1,98	1,80	0,18		1							1			0,40	0,62	0,61	82%	554	
	17:00	2,10	1,95	0,15		1				1			1			1,35	0,42	0,41	59%	627	
	18:00	2,07	1,80	0,27		1				1			1			1,50	0,40	0,39	55%	578	
	19:00	2,12	1,96	0,16		1				1			1			1,34	0,44	0,44	59%	622	
20:00	2,03	1,83	0,19		1				1			1			1,47	0,35	0,35	56%	587		
21:00	1,92	1,67	0,25		1				1			1			1,63	0,26	0,25	51%	542		
22:00	1,75	1,67	0,08		1				1			1			1,63	0,09	0,08	51%	541		
23:00	1,60	1,23	0,37		1				1			1			0,97	0,39	0,42	56%	392		
		<b>40,38 MWh</b>															<b>ΑΩΛ: 7,78</b>			<b>11.815 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης