

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/12/24 0:00	56,58	56,53	0,05	0,00			1		1							0	1		1				1		12,15	12,07
5/12/24 1:00	51,06	51,04	0,01	0,00			1		1							0	1		1				1		10,22	10,13
5/12/24 2:00	49,27	49,24	0,03	0,00			1		1							0	1		1				1		8,30	8,31
5/12/24 3:00	47,23	47,19	0,03	0,00			1		1							0	1		1				1		6,38	6,31
5/12/24 4:00	46,96	46,87	0,09	0,00			1		1							0	1		1				1		5,99	5,92
5/12/24 5:00	49,49	49,16	0,33	0,00			1		1							0	1		1				1		8,13	8,22
5/12/24 6:00	55,63	55,11	0,51	0,00			1		1							0	1		1				1		14,01	14,11
5/12/24 7:00	63,54	62,28	0,83	0,43			1		1							0	1		1				1		18,73	18,77
5/12/24 8:00	67,33	58,55	1,47	7,31			1		1							0	1		1				1		18,32	18,34
5/12/24 9:00	68,34	51,88	2,76	13,69			1		1							0	1		1				1		13,13	13,01
5/12/24 10:00	69,46	48,91	4,50	16,06			1		1							0	1		1				1		12,31	12,12
5/12/24 11:00	69,05	46,68	5,61	16,77			1		1							0	1		1						16,99	16,81
5/12/24 12:00	67,33	44,64	7,30	15,40			1		1							0	1		1						18,33	18,30
5/12/24 13:00	68,37	46,76	8,18	13,43			1		1							0	1		1						19,92	20,01
5/12/24 14:00	68,99	47,69	10,97	10,33			1		1							0	1		1						20,61	20,69
5/12/24 15:00	70,95	54,32	11,80	4,82			1		1							0	1		1						20,45	20,09
5/12/24 16:00	76,38	63,03	12,18	1,17			1	1	1							0	1		1						22,88	22,87
5/12/24 17:00	83,57	71,00	12,57	0,00			1	1	1							0	1		1				1		25,03	25,02
5/12/24 18:00	84,53	69,77	14,76	0,00			1	1	1							0	1		1				1		25,31	25,31
5/12/24 19:00	85,17	66,70	18,48	0,00			1	1	1							0	1		1				1		25,41	25,41
5/12/24 20:00	83,97	65,42	18,55	0,00			1	1	1				1			0	1		1						25,17	25,16
5/12/24 21:00	79,77	61,23	18,54	0,00			1	1	1				1			0	1		1						23,94	23,91
5/12/24 22:00	72,28	54,61	17,67	0,00			1	1	1							0	1		1						19,09	18,85
5/12/24 23:00	63,35	47,93	15,41	0,00			1		1							0	1		1						15,86	15,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας .
2. Περιορισμός ΑΠ στο 25% από 22:16 λόγω κακοκαιρίας .