

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 5/12/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,84	2,75	0,09	0,00					1	1		1		0,58	0,59	
	01:00	2,58	2,53	0,05	0,00					1	1	1	1		0,37	0,24	
	02:00	2,37	2,33	0,04	0,00					1		1	1		0,40	0,45	
	03:00	2,29	2,25	0,05	0,00					1			1		0,65	0,65	
	04:00	2,26	2,20	0,06	0,00					1			1		0,60	0,61	
	05:00	2,37	2,36	0,01	0,00					1			1		0,71	0,71	
	06:00	2,61	2,59	0,02	0,00					1			1		0,91	0,91	
	07:00	2,94	2,91	0,01	0,01							1		1	0,98	0,97	
	08:00	3,04	3,02	0,02	0,00							1		1	1	0,80	0,80
	09:00	3,04	2,97	0,06	0,01							1		1	1	0,78	0,77
	10:00	2,90	2,78	0,11	0,01							1		1	1	0,65	0,65
	11:00	2,92	2,80	0,11	0,01							1		1		0,96	0,98
	12:00	2,84	2,69	0,16	0,00					1	1		1		0,73	0,72	
	13:00	2,87	2,62	0,25	0,00	1						1		1		0,78	0,79
	14:00	3,01	2,84	0,16	0,00	1						1				0,99	0,99
	15:00	3,25	3,12	0,14	0,00	1						1				0,98	0,97
	16:00	3,56	3,39	0,17	0,00	1								1		0,99	0,99
	17:00	4,22	3,95	0,26	0,01	1								1		0,99	0,99
	18:00	4,50	4,21	0,29	0,00	1						1		1		0,99	0,99
19:00	4,58	4,11	0,47	0,00	1						1		1		0,99	0,99	
20:00	4,46	3,99	0,47	0,00	1						1		1		0,99	0,99	
21:00	4,27	3,68	0,58	0,00	1								1		0,99	0,99	
22:00	3,96	3,24	0,72	0,00	1								1		0,99	0,99	
23:00	3,53	2,81	0,71	0,00	1								1		0,99	0,98	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης