

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Τρίτη		10/12/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη	00:00	4,78	2,93	1,85			1			
	01:00	4,51	2,71	1,81			1			
	02:00	4,31	2,59	1,72			1			
	03:00	4,14	2,48	1,66			1			
	04:00	4,03	2,42	1,61			1			
	05:00	4,08	2,49	1,59			1			
	06:00	4,46	3,32	1,14			1			
	07:00	4,63	3,58	1,05			1			
	08:00	4,85	3,79	1,06			1			
	09:00	5,01	3,51	1,50			1			1
	10:00	5,12	3,29	1,83			1			1
	11:00	5,15	3,38	1,77			1			1
	12:00	5,16	3,43	1,73			1			1
	13:00	5,19	3,39	1,81			1			1
	14:00	5,12	3,45	1,66			1			1
	15:00	5,18	3,58	1,61			1			1
	16:00	5,33	3,95	1,37			1			1
	17:00	5,55	4,46	1,09			1			1
	18:00	5,72	4,59	1,13			1			1
	19:00	5,81	4,78	1,03			1			1
	20:00	5,81	4,80	1,01			1			1
	21:00	5,56	4,86	0,70			1			1
	22:00	5,29	4,83	0,46			1			1
	23:00	4,90	4,59	0,31			1			1

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.