

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,32	2,51	0,81	1					0,83	0,83
	01:00	3,09	2,33	0,76	1					0,77	0,77
	02:00	2,98	2,25	0,73	1					0,75	0,74
	03:00	2,91	2,21	0,70	1					0,73	0,73
	04:00	2,86	2,31	0,55	1					0,72	0,72
	05:00	2,99	2,47	0,52	1					0,75	0,75
	06:00	3,25	2,68	0,57	1					0,80	0,80
	07:00	3,52	2,91	0,61	1					0,88	0,88
	08:00	3,70	3,04	0,66	1					0,92	0,92
	09:00	3,91	3,64	0,26	1					0,95	0,95
	10:00	3,84	3,81	0,03	1				1	0,95	0,95
	11:00	3,93	3,93	0,00	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,20	4,08	0,11	1				1	0,95	0,95
	13:00	4,26	4,01	0,25	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,10	3,75	0,35	1				1	0,95	0,95
	15:00	3,71	3,35	0,36	1					0,92	0,92
	16:00	3,98	3,31	0,67	1					0,95	0,95
	17:00	4,62	3,90	0,72	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,77	3,97	0,80	1				1	0,95	0,95
	19:00	4,68	3,85	0,83	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,53	3,80	0,73	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,27	3,78	0,49	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,00	3,77	0,23	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,65	3,58	0,06	1				1	0,91	0,91

Το ΑΠ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 07:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης