

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,13	24,71	1,41			1	1		1	1				5,85	5,73
	01:00	23,63	22,05	1,57				1		1	1				5,72	5,77
	02:00	22,52	20,77	1,75				1	1		1				6,04	6,02
	03:00	22,05	20,43	1,62				1	1		1				5,58	5,57
	04:00	21,78	20,22	1,56				1	1		1				5,27	5,27
	05:00	23,32	21,34	1,98				1	1		1				6,76	6,80
	06:00	27,39	25,29	2,10				1	1		1				9,13	9,13
	07:00	32,81	29,73	3,09			1	1	1		1				11,35	11,41
	08:00	35,63	33,06	2,57		1	1	1	1		1				12,56	12,58
	09:00	37,43	35,62	1,81		1	1	1	1	1	1		1		11,11	11,34
	10:00	36,47	32,75	3,72		1	1		1	1	1		3		12,08	12,29
	11:00	35,71	30,58	5,13			1		1	1	1		3		12,30	12,27
	12:00	35,07	29,09	5,99			1		1	1	1		2		12,91	13,00
	13:00	34,84	29,76	5,08			1	1	1	1	1		1		11,01	10,90
	14:00	35,13	30,68	4,45			1	1	1	1	1				9,28	9,27
	15:00	37,13	31,43	5,70			1	1	1	1	1				11,11	11,16
	16:00	39,99	33,26	6,72			1	1	1	1	1				13,52	13,53
	17:00	44,12	36,44	7,68			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	44,71	38,15	6,57			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	43,86	37,24	6,63			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
20:00	42,39	35,91	6,48			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73	
21:00	38,80	31,43	7,37			1	1	1	1	1				12,84	12,77	
22:00	34,41	25,63	8,78			1	1	1		1				12,90	12,94	
23:00	29,90	21,13	8,78			1	1			1				11,76	11,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης