

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,94	17,64	8,30			1	1			1				10,29	10,23
	01:00	23,31	18,24	5,06			1	1			1				7,10	7,05
	02:00	22,56	21,51	1,05			1	1			1				6,14	5,94
	03:00	21,82	17,98	3,85			1	1			1				4,37	2,00
	04:00	21,44	18,84	2,60			1	1			1				2,73	3,23
	05:00	22,16	19,95	2,21			1	1			1				2,25	6,59
	06:00	24,76	20,78	3,98			1	1			1				4,41	9,04
	07:00	27,87	24,44	3,43			1	1	1		1				4,22	8,83
	08:00	31,22	27,56	3,66			1	1	1		1				4,72	9,57
	09:00	32,75	25,06	7,68			1	1	1		1				9,42	10,19
	10:00	34,02	22,29	11,73			1	1	1		1				12,12	12,09
	11:00	34,26	21,65	12,62				1	1		1				12,95	12,93
	12:00	34,11	20,92	13,19				1	1		1				13,59	13,60
	13:00	34,23	20,98	13,25				1	1		1				13,65	13,65
	14:00	33,98	20,96	13,02				1	1		1				13,56	13,57
	15:00	36,28	23,75	12,53				1	1	1		1			13,73	13,73
	16:00	39,34	26,39	12,95			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	43,07	30,21	12,86			1	1	1		1				13,73	13,73
	18:00	44,23	31,29	12,94			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	43,55	30,39	13,16			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,24	28,57	12,67			1	1	1		1				13,73	13,73
	21:00	37,53	24,85	12,69			1	1	1		1				13,73	13,73
	22:00	33,66	21,22	12,44			1	1			1				13,40	13,38
	23:00	29,42	17,97	11,45			1	1			1				11,83	11,80

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:10 με 08:55. Μερική διακοπή στις 08:45 και στις 09:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης