

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,87	15,70	9,17			1	1			1				9,96	9,87
	01:00	22,88	16,61	6,27			1	1			1				7,63	8,55
	02:00	23,54	22,12	1,42			1	1			1				4,12	7,20
	03:00	22,18	20,77	1,42			1	1			1				4,12	5,84
	04:00	21,57	20,08	1,49			1	1			1				4,12	5,30
	05:00	22,41	21,07	1,35			1	1			1				4,12	6,41
	06:00	24,34	23,01	1,33			1	1			1				4,12	6,02
	07:00	26,10	24,72	1,39			1	1	1		1				4,12	8,89
	08:00	28,27	26,75	1,52			1	1	1		1				4,72	9,35
	09:00	28,89	27,33	1,55			1	1	1					3	7,18	9,03
	10:00	31,03	29,56	1,47			1	1	1		1				7,43	9,51
	11:00	31,35	29,64	1,71			1	1	1		1				7,51	8,66
	12:00	33,21	29,45	3,76			1	1	1		1				10,15	10,26
	13:00	32,09	27,43	4,66			1	1	1		1				9,40	9,27
	14:00	30,56	25,71	4,85			1	1	1		1				7,64	7,66
	15:00	31,29	23,10	8,19			1	1	1		1				10,66	10,78
	16:00	34,29	23,34	10,95			1	1	1		1				13,45	13,45
	17:00	38,34	28,46	9,88			1	1	1	1	1				12,04	13,68
	18:00	40,59	29,49	11,10			1	1	1	1	1				12,65	13,70
	19:00	40,56	27,55	13,02			1	1	1		1				13,73	13,73
20:00	38,73	26,37	12,36			1	1	1		1				13,73	13,73	
21:00	36,33	23,80	12,53			1	1	1		1				13,73	13,73	
22:00	32,15	20,37	11,78			1		1		1				12,89	12,86	
23:00	27,53	19,11	8,42			1		1		1				8,77	10,80	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 00:30 και στις 01:30 λόγω κακοκαιρίας και στις 09:30 λόγω βλάβης στην G11. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 11:35. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:40 με 12:10. Κατά το διάστημα 17:50 με 18:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης