

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,74	3,69	1,06			1			1	1,52
	01:00	4,45	3,66	0,79			1			2	1,04
	02:00	3,90	3,26	0,64			1			1	0,88
	03:00	3,62	2,90	0,72			1				0,99
	04:00	3,53	2,55	0,97			1				1,20
	05:00	4,02	3,22	0,80			1				1,20
	06:00	3,84	3,28	0,56			1			1	1,20
	07:00	4,30	3,56	0,75		1				1	1,20
	08:00	4,55	3,83	0,72		1				1	1,20
	09:00	4,41	4,41	0,00		1				2	1,20
	10:00	4,29	4,29	0,00		1				2	1,20
	11:00	4,14	4,14	0,00		1				2	1,20
	12:00	4,41	4,22	0,19		1				2	1,20
	13:00	4,33	4,15	0,18			1			2	1,20
	14:00	4,36	4,19	0,17			1			2	1,20
	15:00	4,70	4,39	0,30			1			2	1,20
	16:00	4,97	4,26	0,71			1			2	1,20
	17:00	5,54	4,56	0,98			1			2	1,20
	18:00	5,56	4,71	0,84			1			2	1,20
	19:00	5,56	4,82	0,74			1			2	1,20
	20:00	5,25	5,10	0,15			1			3	1,20
	21:00	4,84	4,84	0,00			1			3	1,20
	22:00	4,41	4,41	0,00			1			2	1,20
	23:00	4,22	4,22	0,00			1			2	1,20

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης