

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,93	3,91	0,02			1			2	1,20
	01:00	3,88	3,84	0,04			1			2	1,20
	02:00	3,75	3,59	0,15			1			2	1,20
	03:00	3,55	3,24	0,31			1			1	1,20
	04:00	3,58	3,29	0,29			1			1	1,20
	05:00	3,68	3,43	0,26			1			1	1,20
	06:00	3,73	3,63	0,10			1			1	1,20
	07:00	3,98	3,78	0,19			1			1	1,20
	08:00	4,30	3,97	0,33			1			1	1,20
	09:00	4,49	3,54	0,96			1			1	1,20
	10:00	5,00	4,46	0,54			1			1	0,79
	11:00	5,26	4,68	0,58			1			2	1,00
	12:00	5,25	4,59	0,66			1			2	1,00
	13:00	4,73	4,21	0,52			1			1	1,00
	14:00	4,70	3,87	0,83			1			1	1,18
	15:00	5,01	3,94	1,07			1			1	1,37
	16:00	5,26	3,87	1,39			1			1	1,80
	17:00	5,74	4,28	1,46			1			1	1,86
	18:00	5,78	4,13	1,65			1			2	1,80
	19:00	5,68	4,07	1,61			1			2	1,88
	20:00	5,12	3,53	1,59			1			1	1,80
	21:00	4,54	3,18	1,36			1			1	1,45
	22:00	4,09	2,78	1,31			1				1,45
	23:00	3,65	2,54	1,11			1				1,25

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης