

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,09	2,64	0,45			1				0,49
	01:00	2,81	2,81	0,00			1				0,00
	02:00	2,81	2,81	0,00			1				0,00
	03:00	2,96	2,96	0,00			1				0,00
	04:00	2,90	2,90	0,00			1				0,00
	05:00	2,94	2,94	0,00			1				0,00
	06:00	3,01	3,01	0,00			1				0,00
	07:00	2,95	2,95	0,00			1				0,00
	08:00	3,18	3,15	0,03			1				0,15
	09:00	3,28	2,93	0,34			1				0,56
	10:00	3,44	3,30	0,14			1				0,36
	11:00	3,64	3,21	0,43			1				0,60
	12:00	3,73	3,73	0,00			1			1	0,01
	13:00	3,51	3,51	0,00			1			1	0,00
	14:00	3,79	3,67	0,11			1			1	0,81
	15:00	4,03	3,05	0,98			1				1,48
	16:00	4,07	2,80	1,28			1				1,45
	17:00	4,38	3,06	1,32			1				1,45
	18:00	4,63	3,24	1,39			1				1,45
	19:00	4,58	3,16	1,42			1				1,45
	20:00	4,52	2,75	1,77			1				1,97
	21:00	4,30	2,50	1,81			1				2,05
	22:00	4,88	2,61	2,27			1				2,59
	23:00	4,83	2,71	2,11			1				2,23

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε **Παρατηρήσεις:** περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Λόγω αυτόματης επαναφοράς του διακόπτη της P250, ο διακόπτης των ΑΠ παρέμεινε ανοιχτός από τις 12:27 - 14:42. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης