

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,47	1,18	0,28	1	1						0,36	0,35	
	01:00	1,34	1,13	0,21	1	1						0,22	0,22	
	02:00	1,26	1,13	0,13	1	1						0,14	0,14	
	03:00	1,23	1,13	0,10	1	1						0,11	0,12	
	04:00	1,20	1,12	0,07	1	1						0,08	0,08	
	05:00	1,23	1,10	0,14	1	1						0,15	0,11	
	06:00	1,33	1,13	0,20	1	1						0,21	0,22	
	07:00	1,30	1,12	0,18	1	1						0,19	0,18	
	08:00	1,32	1,12	0,21	1	1						0,22	0,21	
	09:00	1,46	1,21	0,25	1	1						0,34	0,34	
	10:00	1,58	1,21	0,37	1	1						0,45	0,45	
	11:00	1,74	1,55	0,19	1	1	1					0,22	0,24	
	12:00	1,76	1,62	0,14	1	1	1					0,15	0,08	
	13:00	1,72	1,59	0,13	1	1	1					0,14	0,04	
	14:00	1,60	1,60	0,01	1	1	1					0,01	0,01	
	15:00	1,67	1,66	0,01	1	1	1					0,01	0,01	
	16:00	1,74	1,69	0,04	1	1	1					0,05	0,05	
	17:00	2,00	1,69	0,32	1	1	1					0,32	0,32	
	18:00	2,05	1,68	0,37	1	1	1					0,38	0,37	
	19:00	2,07	1,68	0,39	1	1	1					0,39	0,39	
20:00	2,05	1,68	0,37	1	1	1					0,38	0,37		
21:00	1,89	1,69	0,20	1	1	1					0,21	0,22		
22:00	1,74	1,53	0,21	1	1						0,21	0,30		
23:00	1,55	1,11	0,44	1	1						0,44	0,43		

Το διάστημα από 11:00 έως 22:00 αιτήθηκε από το θερμικό παραγωγό η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης