

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	12,19	8,15	4,04		1		1			3,96
	01:00	11,12	7,34	3,78		1		1			3,79
	02:00	11,09	7,31	3,77		1		1			3,81
	03:00	10,66	7,33	3,34		1		1			3,41
	04:00	10,21	7,52	2,70		1		1			2,94
	05:00	10,43	7,33	3,10		1		1			3,13
	06:00	10,69	7,25	3,44		1		1			3,39
	07:00	11,25	7,41	3,84		1		1			3,83
	08:00	12,58	8,18	4,40		1		1			4,38
	09:00	14,01	9,15	4,86		1		1			4,88
	10:00	15,46	10,14	5,32		1		1			5,40
	11:00	16,43	10,63	5,81		1		1			5,74
	12:00	16,06	10,47	5,58		1		1			5,62
	13:00	16,28	10,49	5,79		1		1			5,70
	14:00	15,03	9,72	5,30		1		1			5,26
	15:00	15,00	9,71	5,29		1		1			5,24
	16:00	15,88	10,32	5,57		1		1			5,55
	17:00	17,39	11,35	6,05		1		1			6,07
	18:00	17,84	11,52	6,31		1		1	1		6,23
	19:00	17,87	11,53	6,34		1		1	1		6,25
	20:00	17,34	11,18	6,16		1		1	1		6,07
	21:00	16,03	10,36	5,68		1		1	1		5,58
	22:00	14,47	10,29	4,18		1		1	1		4,07
	23:00	12,87	9,20	3,67		1		1	1		3,63

Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:15 με 07:15. Κατά το διάστημα 21:35 με 22:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12. Κατά το διάστημα 23:10 με 23:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης