

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	1,30	1,30	0,00		1				1						0,18	0,15		
	01:00	1,34	1,34	0,01		1				1						0,13	0,13		
	02:00	1,32	1,32	0,00		1				1						0,20	0,19		
	03:00	1,29	1,29	0,00		1				1						0,18	0,17		
	04:00	1,26	1,24	0,02		1				1						0,15	0,14		
	05:00	1,28	1,20	0,08		1				1						0,16	0,16		
	06:00	1,37	1,28	0,10		1				1						0,25	0,25		
	07:00	1,39	1,35	0,04		1				1						0,27	0,27		
	08:00	1,47	1,43	0,04		1				1						0,27	0,26		
	09:00	1,48	1,35	0,13		1									1	0,34	0,35		
	10:00	1,62	1,37	0,25		1									1	0,51	0,51		
	11:00	1,60	1,48	0,13		1									1	0,48	0,49		
	12:00	1,70	1,48	0,23		1									1	0,57	0,58		
	13:00	1,69	1,48	0,21		1									1	0,57	0,56		
	14:00	1,71	1,25	0,46		1									1	0,58	0,58		
	15:00	1,77	1,20	0,57		1									1	0,61	0,62		
	16:00	1,84	1,25	0,59		1									1	0,64	0,64		
	17:00	2,07	1,64	0,43		1					1				1	0,55	0,54		
	18:00	2,16	1,76	0,41		1					1				1	0,49	0,49		
	19:00	2,19	1,83	0,36		1					1	1				0,50	0,50		
20:00	2,16	1,78	0,37		1					1	1				0,48	0,48			
21:00	2,03	1,68	0,35		1					1	1				0,36	0,35			
22:00	1,89	1,66	0,22		1					1	1				0,23	0,22			
23:00	1,74	1,67	0,07		1					1	1				0,07	0,07			

Μερική διακοπή στις 00:22. Από τις απογευματινές ώρες επικράτησε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης