

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
6/12/24 0:00	55,39	42,96	12,42	0,00				1		1							1		1					12,57	12,55
6/12/24 1:00	50,20	40,12	10,07	0,00				1		1							1		1					9,82	10,02
6/12/24 2:00	48,00	39,58	8,42	0,00				1		1							1		1					7,69	8,21
6/12/24 3:00	46,79	40,06	6,72	0,00				1		1							1		1					6,96	6,95
6/12/24 4:00	46,40	39,81	6,59	0,00				1		1							1		1					6,86	6,88
6/12/24 5:00	47,92	40,40	7,51	0,00				1		1							1		1					8,37	8,38
6/12/24 6:00	53,69	43,55	10,13	0,00				1		1							1		1					11,69	11,69
6/12/24 7:00	62,05	51,95	9,73	0,37				1		1				1			1		1					11,20	11,14
6/12/24 8:00	66,94	56,91	9,28	0,74				1		1	1			1	1				1					9,90	9,68
6/12/24 9:00	71,91	63,82	7,00	1,09				1		1	1			1	1				1					6,93	7,14
6/12/24 10:00	75,35	67,85	6,55	0,95				1		1	1			1	1				1					7,46	7,47
6/12/24 11:00	78,30	69,00	6,33	2,97				1		1	1			1	1				1					7,82	7,84
6/12/24 12:00	79,87	73,03	4,84	2,00				1		1	1			1	1				1					7,94	7,94
6/12/24 13:00	80,20	73,04	5,28	1,88				1		1	1			1	1				1					7,95	7,99
6/12/24 14:00	83,04	78,16	2,76	2,13				1		1	1			1	1				1					8,26	8,26
6/12/24 15:00	84,41	81,45	1,61	1,35				1		1	1			1	1				1					8,40	8,39
6/12/24 16:00	87,69	83,58	3,59	0,52				1		1	1			1	1				1					8,71	8,72
6/12/24 17:00	91,11	82,67	8,44	0,00				1	1	1	1			1	1				1					9,97	10,15
6/12/24 18:00	91,35	76,01	15,34	0,00				1	1	1	1			1					1					18,24	18,24
6/12/24 19:00	89,54	73,47	16,06	0,00				1	1	1	1			1					1					17,90	17,90
6/12/24 20:00	86,86	70,75	16,11	0,00				1	1	1	1			1					1					17,34	17,35
6/12/24 21:00	80,80	64,99	15,81	0,00				1	1	1	1			1					1					15,93	16,13
6/12/24 22:00	72,77	59,86	12,90	0,00				1	1	1	1			1					1					13,26	13,18
6/12/24 23:00	64,91	55,35	9,55	0,00				1	1	1	1			1					1					9,46	9,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 και AEP No3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Μείωση συντελεστή διείσδυσης Α/Π λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π.