

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 8 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7	H/Z ENOIK
8/12/24 0:00	57,01	43,90	13,11	0,00				1		1						0	1							16,13	15,92	
8/12/24 1:00	52,04	39,37	12,67	0,00				1		1						0	1							15,43	15,24	
8/12/24 2:00	48,98	39,11	9,87	0,00				1		1						0	1							10,81	10,70	
8/12/24 3:00	47,34	37,98	9,36	0,00				1		1						0	1							10,36	10,35	
8/12/24 4:00	46,36	37,46	8,90	0,00				1		1						0	1							10,13	10,13	
8/12/24 5:00	46,57	37,22	9,35	0,00				1		1						0	1							10,75	10,82	
8/12/24 6:00	49,62	38,11	11,50	0,00				1		1						0	1							12,18	12,32	
8/12/24 7:00	52,52	38,58	13,68	0,27				1		1				1		0	1							14,37	14,53	
8/12/24 8:00	56,17	37,79	15,10	3,28				1		1				1		0	1							16,58	16,44	
8/12/24 9:00	61,27	37,05	16,88	7,34				1		1				1		0	1							18,29	18,27	
8/12/24 10:00	65,79	36,94	18,90	9,95				1		1				1		0	1							19,15	19,22	
8/12/24 11:00	66,13	41,94	15,14	9,05						1				1	1	0	1							14,43	14,40	
8/12/24 12:00	71,06	48,80	14,39	7,87	1			7,06		1,80				1	1	0	1							15,91	15,95	
8/12/24 13:00	70,56	49,23	17,18	4,15	1					1				1	1	0	1							20,00	19,95	
8/12/24 14:00	71,11	49,21	18,58	3,32	1					1				1		0	1			1				21,26	21,22	
8/12/24 15:00	70,55	49,04	18,98	2,53	1					1						0	1			1				21,10	21,09	
8/12/24 16:00	73,27	53,17	19,75	0,35	1					1						0	1			1				21,73	21,67	
8/12/24 17:00	79,74	58,28	21,46	0,00	1					1	1					0	1			1				23,87	23,90	
8/12/24 18:00	80,33	58,41	21,92	0,00	1					1	1					0	1			1				24,08	24,07	
8/12/24 19:00	80,57	57,91	22,65	0,00	1					1	1					0	1			1				24,05	24,13	
8/12/24 20:00	80,00	56,85	23,14	0,00	1					1	1					0	1			1				23,96	23,93	
8/12/24 21:00	75,71	53,35	22,36	0,00	1					1	1					0	1			1				22,65	22,70	
8/12/24 22:00	68,75	49,07	19,69	0,00	1					1						0	1			1				19,76	19,57	
8/12/24 23:00	60,24	46,06	14,18	0,00	1					1						0	1			1				14,55	14,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση συντελεστή διεύθυνσης Α/Π λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 λόγω δοκιμών κατά την έναρξη της D3 ΑΗΣ.
3. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω εργασιών στην ΓΜ Αφάντου-ΘΗΣ και λόγω έντονων καταιγίδων και αστάθειας Α/Π..