

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 6/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	2,25	0,69	0,00	1					1				0,97	0,96
	01:00	2,66	1,91	0,74	0,00	1					1				0,93	0,93
	02:00	2,40	1,67	0,73	0,01	1									0,77	0,89
	03:00	2,30	1,57	0,73	0,00	1									0,74	0,88
	04:00	2,26	1,51	0,74	0,00	1									0,78	0,86
	05:00	2,31	1,54	0,77	0,00	1									0,79	0,88
	06:00	2,50	1,88	0,61	0,00	1									0,79	0,91
	07:00	2,86	2,44	0,42	0,00	1						1			0,50	0,98
	08:00	3,20	2,72	0,48	0,00	1						1	1		0,50	0,99
	09:00	3,37	2,89	0,48	0,00	1						1	1		0,57	0,99
	10:00	3,49	2,90	0,58	0,00	1						1	1		0,59	0,99
	11:00	3,73	3,15	0,58	0,00	1						1	1		0,59	0,99
	12:00	3,74	3,16	0,58	0,00	1						1	1		0,59	0,99
	13:00	3,83	3,25	0,57	0,01	1						1	1		0,59	0,99
	14:00	3,90	3,32	0,57	0,00	1						1	1		0,59	0,96
	15:00	3,90	3,31	0,58	0,01	1								1	0,59	0,99
	16:00	4,11	3,36	0,75	0,00	1								1	0,77	0,99
	17:00	4,48	3,54	0,94	0,00	1								1	0,99	0,99
18:00	4,61	3,76	0,85	0,00	1								1	0,99	0,99	
19:00	4,46	3,65	0,80	0,00	1								1	0,99	0,99	
20:00	3,96	3,45	0,51	0,00	1						1		1	0,98	0,97	
21:00	3,66	3,01	0,65	0,00	1						1		1	0,94	0,95	
22:00	3,32	2,71	0,61	0,00	1								1	0,98	0,98	
23:00	3,08	2,27	0,81	0,00	1						1			0,97	0,96	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης