

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 7/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	1,92	0,83	0,00	1					1				0,94	0,93
	01:00	2,54	1,76	0,77	0,00	1					1				0,89	0,89
	02:00	2,32	1,77	0,55	0,00	1									0,82	0,82
	03:00	2,20	1,64	0,56	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,14	1,54	0,60	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,17	1,58	0,60	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,33	1,70	0,62	0,00	1									0,81	0,82
	07:00	2,58	1,81	0,78	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,86	2,20	0,66	0,00	1						1			0,75	0,98
	09:00	3,26	2,55	0,70	0,00	1						1	1		0,75	0,99
	10:00	3,56	2,83	0,73	0,00	1						1	1		0,75	0,99
	11:00	3,45	2,72	0,73	0,00	1						1	1		0,75	0,99
	12:00	3,46	3,01	0,45	0,00	1						1		1	0,73	0,95
	13:00	3,53	2,97	0,56	0,00	1								1	0,75	0,99
	14:00	3,65	2,98	0,66	0,00	1								1	0,75	0,99
	15:00	3,62	2,93	0,69	0,00	1								1	0,75	0,99
	16:00	3,76	3,06	0,70	0,00	1								1	0,75	0,99
	17:00	4,15	3,79	0,35	0,00	1								1	0,75	0,99
18:00	4,42	3,85	0,56	0,01	1								1	0,75	0,99	
19:00	4,34	3,54	0,79	0,01	1								1	0,98	0,99	
20:00	4,17	3,20	0,96	0,00	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,03	3,10	0,92	0,01	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,73	2,75	0,97	0,01	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,37	2,42	0,94	0,00	1								1	0,99	0,98	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία .

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης