



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 8/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,98	2,01	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,62	1,77	0,84	0,01	1					1				0,91	0,90
	02:00	2,43	1,59	0,84	0,01	1									0,86	0,85
	03:00	2,29	1,49	0,80	0,00	1									0,80	0,80
	04:00	2,22	1,46	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,28	1,52	0,75	0,01	1									0,79	0,80
	06:00	2,37	1,54	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	07:00	2,52	1,66	0,86	0,01	1									0,88	0,88
	08:00	2,73	1,89	0,83	0,00	1						1			0,95	0,95
	09:00	3,05	2,13	0,91	0,00	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,49	2,61	0,88	0,00	1						1	1		0,98	0,98
	11:00	3,63	2,70	0,93	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	12:00	3,73	2,81	0,92	0,00	1						1	1		0,99	0,99
	13:00	3,85	2,88	0,96	0,01	1						1	1		0,99	0,99
	14:00	3,80	2,82	0,97	0,01	1						1	1		0,99	0,99
	15:00	3,67	2,69	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99
	16:00	3,77	2,79	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99
	17:00	4,04	3,06	0,97	0,01	1						1	1		0,99	0,99
18:00	4,17	3,20	0,96	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	4,22	3,24	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	4,14	3,16	0,98	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,94	2,98	0,95	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,60	2,79	0,80	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
23:00	3,18	2,30	0,87	0,01	1						1	1		0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης