

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,59	2,57	2,02			1				2,05
	01:00	4,37	2,61	1,77			1				1,79
	02:00	4,19	2,76	1,43			1				1,45
	03:00	4,13	2,71	1,41			1				1,45
	04:00	4,21	2,78	1,43			1				1,45
	05:00	4,27	2,85	1,42			1				1,45
	06:00	3,94	2,54	1,40			1				1,45
	07:00	4,06	2,64	1,43			1				1,45
	08:00	4,28	2,85	1,43			1				1,45
	09:00	4,73	3,30	1,43			1				1,45
	10:00	4,69	3,44	1,25			1			1	1,71
	11:00	4,44	4,12	0,31			1			1	0,38
	12:00	4,59	4,59	0,00			1			2	0,01
	13:00	4,59	3,98	0,60			1			2	0,85
	14:00	4,60	3,87	0,74			1			2	1,20
	15:00	4,79	4,07	0,72			1			1	1,13
	16:00	4,83	4,24	0,60			1			1	1,00
	17:00	5,10	4,43	0,67			1			2	1,00
	18:00	5,26	4,29	0,97			1			2	1,31
	19:00	5,27	3,95	1,33			1			2	1,45
	20:00	5,00	3,62	1,38			1			2	1,45
	21:00	4,69	3,28	1,41			1			1	1,45
	22:00	4,27	2,81	1,46			1				1,55
	23:00	4,03	2,62	1,42			1				1,45

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Από τις 11:15 - 13:00 ο διακόπτης στο ΑΠ είχε ανοίξει.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης