

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 9 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
9/12/24 0:00	52,88	42,23	10,64	0,00	1					1						1		1	0					10,92	10,93
9/12/24 1:00	48,69	40,07	8,62	0,00	1					1						1		1	0					9,02	9,01
9/12/24 2:00	46,68	40,10	6,58	0,00	1					1						1		1	0					7,09	6,96
9/12/24 3:00	44,93	39,87	5,06	0,00	1					1						1		1	0					5,27	5,29
9/12/24 4:00	44,88	39,97	4,90	0,00	1					1						1		1	0					5,31	5,27
9/12/24 5:00	46,15	40,40	5,75	0,00	1					1						1		1	0					6,40	6,41
9/12/24 6:00	52,35	42,02	10,33	0,00	1					1						1		1	0					12,41	12,47
9/12/24 7:00	59,41	49,60	9,32	0,49	1					1						1		1	0					10,74	10,42
9/12/24 8:00	62,82	50,15	11,19	1,48	1					1			1			1		1	0					11,78	11,88
9/12/24 9:00	67,27	51,99	13,04	2,24	1					1			1			1		1	0					13,38	13,42
9/12/24 10:00	69,09	51,23	13,75	4,12	1					1			1			1		1	0					13,69	13,77
9/12/24 11:00	70,05	48,02	17,11	4,93	1					1						1		1	0					18,43	18,44
9/12/24 12:00	71,62	46,00	19,86	5,76	1					1						1		1	0					21,46	21,47
9/12/24 13:00	72,31	47,96	19,44	4,90	1					1						1		1	0					21,40	21,16
9/12/24 14:00	72,61	49,67	19,27	3,66	1					1			1			1		1	0					21,78	21,74
9/12/24 15:00	73,76	52,12	18,78	2,86	1					1						1		1	0		1			22,08	22,08
9/12/24 16:00	77,52	61,00	15,79	0,74	1					1						1		1	0		1			23,13	23,16
9/12/24 17:00	83,04	67,99	14,92	0,12	1					1						1		1	0	1	1			24,76	24,70
9/12/24 18:00	83,51	67,98	15,53	0,00	1			1		1						1		1	0	1	1			24,90	24,93
9/12/24 19:00	82,92	66,25	16,67	0,00	1			1		1						1		1	0		1			24,76	24,75
9/12/24 20:00	81,82	65,26	16,55	0,00	1			1		1						1		1	0		1			24,48	24,50
9/12/24 21:00	76,86	57,71	19,15	0,00	1			1								1		1	0		1			23,08	23,02
9/12/24 22:00	69,18	49,93	19,25	0,00	1			1								1		1	0		1			20,76	20,71
9/12/24 23:00	60,35	43,27	17,08	0,00	1			1								1		1	0		1			18,11	18,07

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Άστατος καιρός - Περιορισμός Α/Π (00:00-11:00).