

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 9/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,75	1,80	0,95	0,01	1					1				0,96	0,81	
	01:00	2,49	1,60	0,88	0,01						1		1		0,91	0,42	
	02:00	2,28	1,49	0,78	0,01								1		0,80	0,80	
	03:00	2,17	1,51	0,66	0,01								1		0,76	0,76	
	04:00	2,22	1,45	0,76	0,01								1		0,78	0,78	
	05:00	2,23	1,45	0,77	0,01								1		0,78	0,78	
	06:00	2,43	1,58	0,84	0,01								1		0,84	0,85	
	07:00	2,82	1,91	0,90	0,01								1		0,95	0,96	
	08:00	3,07	2,24	0,83	0,01							1	1		0,98	0,98	
	09:00	3,24	2,30	0,93	0,00							1	1		0,99	0,99	
	10:00	3,13	2,16	0,97	0,00							1	1		0,99	0,99	
	11:00	2,98	2,01	0,97	0,00							1	1		0,98	0,98	
	12:00	3,16	2,48	0,69	0,00							1	1		0,72	0,71	
	13:00	3,25	2,07	0,65	0,52	1						1			0,67	0,69	
	14:00	3,37	1,17	0,97	1,24	1									0,99	0,99	
	15:00	3,35	1,47	0,75	1,13	1									0,89	0,99	
	16:00	2,81	1,68	0,28	0,85	1									0,49	0,67	
	17:00	4,06	3,92	0,14	0,00	1								1	0,55	0,72	
	18:00	4,23	4,09	0,14	0,00	1								1	0,68	0,68	
	19:00	4,31	3,71	0,52	0,08	1								1	0,96	0,99	
20:00	4,22	2,81	0,97	0,43	1								1	0,99	0,99		
21:00	3,96	2,56	0,97	0,43	1								1	0,99	0,99		
22:00	3,66	2,26	0,97	0,43	1								1	0,99	0,97		
23:00	3,18	1,82	0,95	0,42							1		1	0,96	0,95		

Παρατηρήσεις

Λόγω εργασιών ο ΥΒΣ ξεκίνησε την παραγωγή του στις 13:30. Επικρατούσε αστάθεια αμέμου. Γενική διακοπή από τις 16:40-16:55. Οι γραμμές του ΥΒΣ παρέμειναν εκτός από τις 16:40-18:40.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης