

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Πέμπτη		12/12/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη	00:00	4,43	4,43	0,00			1			
	01:00	4,34	4,34	0,00			1			
	02:00	4,24	4,24	0,00			1			
	03:00	4,26	4,26	0,00			1			
	04:00	4,20	4,20	0,00			1			
	05:00	4,21	4,21	0,00			1			
	06:00	4,46	4,34	0,12			1			
	07:00	4,60	4,24	0,36			1			
	08:00	4,73	4,36	0,37			1			
	09:00	4,85	4,59	0,26			1			
	10:00	4,92	4,74	0,17			1			1
	11:00	5,04	4,83	0,20			1			1
	12:00	5,08	4,89	0,19			1			1
	13:00	5,07	4,91	0,16			1			1
	14:00	5,04	4,87	0,17			1			1
	15:00	5,05	4,84	0,21			1			1
	16:00	5,18	4,95	0,22			1			1
	17:00	5,41	5,14	0,27			1			1
	18:00	5,57	5,22	0,35			1			1
	19:00	5,64	5,31	0,33			1			2
	20:00	5,73	5,33	0,39			1			2
	21:00	5,51	5,11	0,40			1			1
	22:00	5,18	4,78	0,39			1			1
	23:00	4,81	4,34	0,47			1			

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.