

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,61	16,75	6,86			1		1		1				7,00	7,28
	01:00	21,49	14,63	6,86					1		1				7,00	8,29
	02:00	20,56	13,69	6,87					1		1				7,00	8,24
	03:00	20,26	13,42	6,84					1		1				7,00	8,10
	04:00	19,91	13,07	6,84					1		1				7,00	7,95
	05:00	21,13	14,68	6,44					1		1				7,00	8,42
	06:00	24,45	17,88	6,57			1		1		1				7,00	9,23
	07:00	28,92	22,29	6,63			1		1	1	1				7,00	10,17
	08:00	32,61	25,77	6,84			1		1	1	1				7,00	11,55
	09:00	35,19	28,33	6,86			1	1	1		1				7,00	12,99
	10:00	35,09	28,33	6,76			1	1	1		1				7,00	13,23
	11:00	36,44	29,73	6,71			1	1	1		1				7,00	13,59
	12:00	38,02	30,65	7,37			1	1	1		1				7,53	13,37
	13:00	38,15	29,02	9,12			1	1	1		1				9,27	13,73
	14:00	36,32	28,31	8,01			1	1	1		1				10,17	9,68
	15:00	36,00	29,57	6,43			1	1	1	1	1				7,01	10,31
	16:00	36,40	29,95	6,45			1	1	1	1	1				7,03	10,70
	17:00	39,40	32,95	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,23
	18:00	40,74	34,29	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,73
	19:00	40,59	34,14	6,45			1	1	1	1	1				7,03	13,73
	20:00	40,08	33,66	6,41			1	1	1	1	1				7,03	13,59
	21:00	36,43	30,14	6,29			1	1	1	1	1				7,03	11,78
	22:00	31,84	25,40	6,44			1	1	1		1				7,03	10,06
	23:00	27,50	21,10	6,39			1	1			1				7,03	10,71

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 14:15 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης