

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,63	17,48	6,14			1	1			1				7,03	7,83
	01:00	21,45	15,31	6,14				1			1				7,03	8,22
	02:00	20,81	14,67	6,14				1			1				7,03	8,33
	03:00	20,06	13,93	6,12				1			1				7,03	8,01
	04:00	19,92	13,80	6,13				1			1				7,03	7,97
	05:00	20,80	14,68	6,12				1			1				7,03	8,30
	06:00	24,39	18,33	6,06			1	1			1				7,03	9,01
	07:00	28,35	22,28	6,06			1	1			1				6,55	10,66
	08:00	30,55	27,71	2,84			1	1	1		1				3,13	6,92
	09:00	32,00	25,75	6,25			1	1	1		1				6,50	11,41
	10:00	31,88	24,32	7,56			1	1	1		1				7,69	11,33
	11:00	32,18	24,14	8,04			1	1	1		1				8,20	11,54
	12:00	32,47	24,40	8,07			1	1	1		1				8,20	11,87
	13:00	32,65	24,70	7,96			1	1	1		1				8,20	12,17
	14:00	30,57	25,64	4,93			1	1	1		1				5,32	9,07
	15:00	31,63	24,90	6,72			1	1	1		1				6,86	11,53
	16:00	32,18	25,98	6,20			1	1	1		1				6,33	11,21
	17:00	38,80	32,08	6,72			1	1	1		1	1			6,85	13,50
	18:00	39,32	32,59	6,74			1	1	1	1	1	1			6,85	13,32
	19:00	38,47	31,75	6,72			1	1	1	1	1	1			6,85	12,52
20:00	38,15	31,42	6,72			1	1	1	1	1	1			6,85	12,25	
21:00	35,40	28,66	6,74			1	1	1		1	1			6,85	11,48	
22:00	31,43	24,69	6,74			1	1	1		1	1			6,85	9,95	
23:00	26,79	20,06	6,73			1	1			1	1			6,85	10,32	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 07:50 με 08:20 και 14:00 με 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 15:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης