

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 10/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,17	2,78	1,40			1				1,45
	01:00	3,99	2,57	1,42			1				1,45
	02:00	3,90	2,47	1,43			1				1,45
	03:00	3,76	2,77	0,99			1				1,07
	04:00	3,84	3,24	0,60			1				0,85
	05:00	3,92	3,03	0,89			1				1,23
	06:00	4,04	3,04	1,00			1				1,73
	07:00	4,21	3,37	0,84			1				1,80
	08:00	4,35	3,40	0,95			1				1,80
	09:00	4,50	3,52	0,98			1			1	1,80
	10:00	4,16	3,15	1,01			1			1	1,80
	11:00	4,12	2,96	1,16			1				1,80
	12:00	4,33	2,70	1,63			1				1,80
	13:00	4,28	2,66	1,62			1				1,80
	14:00	4,28	2,61	1,67			1				1,80
	15:00	4,44	3,21	1,23			1				1,53
	16:00	4,50	4,31	0,19			1			1	0,21
	17:00	4,86	4,57	0,30			1			2	0,77
	18:00	5,08	4,64	0,44			1			2	0,63
	19:00	5,36	4,88	0,49			1			3	0,60
	20:00	5,50	5,06	0,45			1			3	0,63
	21:00	5,21	4,47	0,74			1			2	1,20
	22:00	4,78	3,89	0,89			1			2	1,20
	23:00	4,60	3,66	0,94			1			1	1,20
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											