

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΟΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/12/24 0:00	52,44	37,75	14,69	0,00	1			1								1		1					15,67	15,66
10/12/24 1:00	47,01	34,94	12,07	0,00	1			1								1		1					14,08	14,06
10/12/24 2:00	45,38	35,36	10,03	0,00	1			1								1		1					10,71	10,57
10/12/24 3:00	44,20	35,03	9,18	0,00	1			1								1		1					9,66	9,65
10/12/24 4:00	43,58	34,61	8,96	0,00	1			1								1		1					9,50	9,51
10/12/24 5:00	45,44	35,99	9,45	0,00	1			1								1		1					10,23	10,30
10/12/24 6:00	51,68	39,33	12,34	0,00	1			1								1		1					15,36	15,41
10/12/24 7:00	59,82	47,76	11,57	0,49	1			1								1		1				1	17,81	17,86
10/12/24 8:00	61,46	47,39	10,62	3,45	1			1								1		1				1	18,34	18,35
10/12/24 9:00	62,34	43,90	12,31	6,14	1			1								1		1				1	18,53	18,49
10/12/24 10:00	62,36	41,31	12,81	8,25	1			1								1		1				1	17,77	17,55
10/12/24 11:00	62,75	41,08	13,75	7,92	1			1								1		1					18,75	18,80
10/12/24 12:00	63,87	41,90	12,89	9,09	1			1								1		1					19,02	19,09
10/12/24 13:00	64,99	44,48	11,81	8,70	1			1								1		1					19,27	19,27
10/12/24 14:00	66,52	46,82	11,02	8,67	1			1								1		1				1	19,88	19,85
10/12/24 15:00	67,07	49,08	12,00	6,00	1			1								1		1				1	20,02	20,00
10/12/24 16:00	69,82	56,28	12,88	0,65	1			1								1		1				1	20,80	20,84
10/12/24 17:00	77,09	64,24	12,84	0,00	1			1		1						1		1				1	23,01	23,02
10/12/24 18:00	78,40	64,82	13,58	0,00	1			1		1						1		1				1	23,42	23,40
10/12/24 19:00	78,37	66,52	11,85	0,00	1			1		1						1		1				1	23,46	23,46
10/12/24 20:00	77,24	66,28	10,95	0,00	1			1		1						1		1				1	23,13	23,14
10/12/24 21:00	72,70	63,27	9,43	0,00	1			1		1						1		1				1	21,25	21,14
10/12/24 22:00	65,73	54,56	11,17	0,00	1			1								1		1				1	17,95	18,00
10/12/24 23:00	57,65	46,50	11,15	0,00	1			1								1		1				1	17,20	17,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Μείωση συντελεστή διεύθυνσης λόγω αστάθειας παραγωγής ΑΠ.