

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 10/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,73	1,75	0,90	0,09						1		1		0,91	0,91
	01:00	2,40	1,60	0,80	0,01								1		0,81	0,81
	02:00	2,29	1,49	0,79	0,01								1		0,80	0,80
	03:00	2,17	1,41	0,76	0,01								1		0,76	0,76
	04:00	2,16	1,40	0,75	0,01								1		0,75	0,75
	05:00	2,21	1,43	0,76	0,01								1		0,77	0,77
	06:00	2,43	1,29	0,83	0,31								1		0,84	0,84
	07:00	2,80	1,35	0,95	0,50								1		0,96	0,96
	08:00	3,02	1,27	0,96	0,79								1		0,97	0,97
	09:00	3,20	1,42	0,97	0,81								1		0,98	0,98
	10:00	3,24	1,33	0,96	0,94								1		0,98	0,97
	11:00	3,26	1,22	0,90	1,14								1		0,91	0,91
	12:00	3,11	1,22	0,80	1,09								1		0,81	0,81
	13:00	2,98	1,23	0,73	1,02								1		0,75	0,75
	14:00	3,12	1,23	0,76	1,12								1		0,81	0,81
	15:00	3,09	1,23	0,70	1,16								1		0,76	0,76
	16:00	3,43	1,33	0,74	1,36	1									0,81	0,90
	17:00	3,93	1,48	0,76	1,69	1									0,79	0,98
18:00	4,24	1,62	0,61	2,01	1									0,79	0,99	
19:00	4,21	1,73	0,27	2,21	1									0,66	0,98	
20:00	4,12	1,43	0,58	2,11	1									0,66	0,98	
21:00	3,87	1,41	0,64	1,82	1									0,66	0,98	
22:00	3,59	1,52	0,65	1,42	1									0,66	0,98	
23:00	3,16	1,57	0,64	0,95	1									0,66	0,99	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια αμέμου από τις 16:00 και μετά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης