

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ P E H	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,341	1				1
01:00	0,323	1								
02:00	0,311	1								
03:00	0,307	1								
04:00	0,311	1								
05:00	0,321	1								
06:00	0,333	1								
07:00	0,350	1					1			
08:00	0,373	1					1			
09:00	0,392	1					1			
10:00	0,391	1					1			
11:00	0,379	1					1			
12:00	0,381	1					1			
13:00	0,395	1					1			
14:00	0,407	1					1			
15:00	0,412	1					1			
16:00	0,419	1					1			
17:00	0,440	1					1			
18:00	0,468	1					1			
19:00	0,488	1					1			
20:00	0,488	1					1			
21:00	0,465	1					1			
22:00	0,425	1					1			
23:00	0,374	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ P E E H	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,341	1				1
01:00	0,323	1								
02:00	0,310	1								
03:00	0,305	1								
04:00	0,307	1								
05:00	0,315	1								
06:00	0,326	1								
07:00	0,342	1					1			
08:00	0,366	1					1			
09:00	0,387	1					1			
10:00	0,389	1					1			
11:00	0,377	1					1			
12:00	0,373	1					1			
13:00	0,383	1					1			
14:00	0,396	1					1			
15:00	0,420	1					1			
16:00	0,430	1					1			
17:00	0,450	1					1			
18:00	0,476	1					1			
19:00	0,493	1					1			
20:00	0,492	1					1			
21:00	0,470	1					1			
22:00	0,432	1					1			
23:00	0,384	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Π Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,356	1				1
01:00	0,336	1					1			
02:00	0,320	1								
03:00	0,311	1								
04:00	0,308	1								
05:00	0,310	1								
06:00	0,316	1								
07:00	0,330	1								
08:00	0,358	1					1			
09:00	0,388	1					1			
10:00	0,401	1					1			
11:00	0,397	1					1			
12:00	0,397	1					1			
13:00	0,406	1					1			
14:00	0,416	1					1			
15:00	0,424	1					1			
16:00	0,435	1					1			
17:00	0,453	1					1			
18:00	0,476	1					1			
19:00	0,491	1					1			
20:00	0,488	1					1			
21:00	0,464	1					1			
22:00	0,426	1					1			
23:00	0,378	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ P E E H	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,350	1				1
01:00	0,327	1								
02:00	0,312	1								
03:00	0,305	1								
04:00	0,306	1								
05:00	0,316	1								
06:00	0,333	1								
07:00	0,356	1					1			
08:00	0,380	1					1			
09:00	0,385	1					1			
10:00	0,373	1					1			
11:00	0,373	1					1			
12:00	0,395	1					1			
13:00	0,414	1					1			
14:00	0,418	1					1			
15:00	0,413	1					1			
16:00	0,414	1					1			
17:00	0,431	1					1			
18:00	0,456	1					1			
19:00	0,474	1					1			
20:00	0,473	1					1			
21:00	0,451	1					1			
22:00	0,411	1					1			
23:00	0,358	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,346	1				1
01:00	0,325	1								
02:00	0,310	1								
03:00	0,304	1								
04:00	0,308	1								
05:00	0,318	1								
06:00	0,334	1					1			
07:00	0,355	1					1			
08:00	0,379	1					1			
09:00	0,391	1					1			
10:00	0,384	1					1			
11:00	0,380	1					1			
12:00	0,394	1					1			
13:00	0,415	1					1			
14:00	0,423	1					1			
15:00	0,421	1					1			
16:00	0,421	1					1			
17:00	0,435	1					1			
18:00	0,458	1					1			
19:00	0,477	1					1			
20:00	0,476	1					1			
21:00	0,453	1					1			
22:00	0,410	1					1			
23:00	0,355	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Θ	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,344	1				1			
	01:00	0,324	1							
	02:00	0,311	1							
	03:00	0,306	1							
	04:00	0,310	1							
	05:00	0,321	1							
	06:00	0,336	1				1			
	07:00	0,357	1				1			
	08:00	0,382	1				1			
	09:00	0,395	1				1			
	10:00	0,388	1				1			
	11:00	0,379	1				1			
	12:00	0,388	1				1			
	13:00	0,407	1				1			
	14:00	0,417	1				1			
	15:00	0,419	1				1			
	16:00	0,425	1				1			
	17:00	0,443	1				1			
	18:00	0,470	1				1			
	19:00	0,488	1				1			
	20:00	0,485	1				1			
	21:00	0,460	1				1			
	22:00	0,416	1				1			
	23:00	0,361	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,341	1				1
01:00	0,323	1								
02:00	0,311	1								
03:00	0,307	1								
04:00	0,312	1								
05:00	0,324	1								
06:00	0,338	1					1			
07:00	0,357	1					1			
08:00	0,381	1					1			
09:00	0,397	1					1			
10:00	0,393	1					1			
11:00	0,383	1					1			
12:00	0,388	1					1			
13:00	0,405	1					1			
14:00	0,418	1					1			
15:00	0,423	1					1			
16:00	0,431	1					1			
17:00	0,450	1					1			
18:00	0,476	1					1			
19:00	0,494	1					1			
20:00	0,491	1					1			
21:00	0,467	1					1			
22:00	0,426	1					1			
23:00	0,374	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης