

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	23,26	17,95	5,31			1	1			1				6,85	7,82
	01:00	21,08	19,02	2,06			1	1			1				6,12	4,88
	02:00	20,36	19,11	1,24			1	1			1				5,84	4,16
	03:00	19,74	19,41	0,33			1	1			1				6,85	3,41
	04:00	19,75	19,45	0,29			1	1	1						6,85	3,54
	05:00	20,73	20,43	0,30			1	1	1						6,85	4,35
	06:00	24,58	24,24	0,34			1	1	1	1					6,57	6,32
	07:00	28,93	28,55	0,37			1	1	1	1	1				7,94	7,97
	08:00	29,92	29,87	0,05			1	1	1	1	1			1	7,80	7,85
	09:00	29,09	29,09	0,00			1	1	1	1	1			1	7,31	7,31
	10:00	26,80	26,80	0,00			1	1	1	1	1				5,78	5,67
	11:00	27,46	27,46	0,00			1	1	1	1	1				6,28	6,82
	12:00	28,42	28,36	0,07			1	1	1	1	1				7,90	7,90
	13:00	28,92	28,80	0,12			1	1	1	1	1				7,22	7,19
	14:00	28,80	28,65	0,14			1	1	1	1	1	1			4,96	4,89
	15:00	30,49	30,45	0,04			1	1	1	1	1	1			5,65	5,74
	16:00	34,18	34,18	0,00			1	1	1	1	1	1		1	7,95	7,91
	17:00	39,32	39,32	0,00		1	1	1	1	1	1	1		3	11,04	11,09
	18:00	40,57	40,57	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1		2	10,47	10,45
	19:00	40,18	40,15	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1		2	10,38	10,40
20:00	39,47	39,47	0,00			1	1	1	1	1	1		2	11,49	11,49	
21:00	36,53	36,53	0,00			1	1	1	1	1	1		1	10,26	10,18	
22:00	32,62	32,62	0,00			1	1	1	1	1	1			6,70	6,64	
23:00	28,40	28,40	0,00			1	1	1			1			5,84	5,87	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στο νησί επικρατούσε κακοκαιρία τις πρωινές ώρες. Επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας στα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης