

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,42	3,38	1,04			1			1	1,20
	01:00	4,22	3,38	0,84			1			1	1,09
	02:00	4,18	3,83	0,35			1			1	0,60
	03:00	3,90	3,61	0,29			1			1	0,60
	04:00	4,05	3,74	0,31			1			1	0,60
	05:00	4,11	3,69	0,41			1			1	0,60
	06:00	4,30	4,02	0,28			1			1	0,60
	07:00	4,45	4,27	0,18			1			1	0,60
	08:00	4,55	4,55	0,00			1			2	2,38
	09:00	4,61	4,61	0,00			1			2	2,65
	10:00	4,78	4,78	0,00			1			2	2,65
	11:00	4,88	4,88	0,00			1			2	2,65
	12:00	4,98	4,97	0,00			1			2	2,65
	13:00	4,87	4,87	0,00			1			2	2,65
	14:00	4,76	4,75	0,02			1			3	2,65
	15:00	4,72	4,71	0,01			1			3	2,65
	16:00	4,90	4,90	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,30	5,30	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,54	5,54	0,00			1			3	2,65
	19:00	5,70	5,70	0,00			1			3	2,65
	20:00	5,76	5,76	0,00			1			4	2,65
	21:00	5,53	5,53	0,00			1			3	2,65
	22:00	5,04	5,04	0,00			1			3	2,65
	23:00	4,92	4,92	0,00			1			3	2,65
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											