

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	11,24	7,96	3,28				1	1		3,45
	01:00	10,37	6,71	3,66				1	1		3,63
	02:00	10,24	6,63	3,61				1	1		3,58
	03:00	9,83	6,33	3,50				1	1		3,43
	04:00	9,63	6,42	3,21				1	1		3,29
	05:00	10,10	7,31	2,80				1	1		3,53
	06:00	11,10	7,72	3,37				1	1		3,87
	07:00	12,99	11,62	1,37				1		1	4,04
	08:00	14,23	13,62	0,61				1		1	4,36
	09:00	14,85	14,43	0,42		1				1	2,74
	10:00	13,50	13,13	0,37		1				1	3,26
	11:00	12,37	11,97	0,41		1				1	2,12
	12:00	12,65	12,23	0,42		1				1	2,37
	13:00	13,07	12,73	0,34		1				1	2,81
	14:00	13,33	12,74	0,59		1				1	3,09
	15:00	14,09	13,46	0,64		1				1	3,80
	16:00	15,30	15,05	0,25		1				1	5,00
	17:00	16,93	16,32	0,61		1		1		1	3,70
	18:00	17,54	16,30	1,24		1		1		1	4,11
	19:00	17,80	16,52	1,28		1		1		1	4,36
	20:00	17,73	16,20	1,53		1		1		1	4,31
	21:00	15,88	13,33	2,55				1		1	5,14
	22:00	14,57	12,42	2,14				1		1	5,14
	23:00	12,94	11,13	1,81				1		1	3,71

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:35 με 16:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης