

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,403		1				1			
02:00	0,379		1				1			
03:00	0,380		1				1			
04:00	0,384		1				1			
05:00	0,395		1				1			
06:00	0,443		1				1			
07:00	0,436		1				1			
08:00	0,462		1				1			
09:00	0,444		1				1			
10:00	0,485		1				1			
11:00	0,476		1				1			
12:00	0,467		1				1			
13:00	0,493		1				1			
14:00	0,506		1				1			
15:00	0,525		1		1		1			
16:00	0,531		1		1		1			
17:00	0,607		1		1		1			
18:00	0,596		1		1		1			
19:00	0,590		1		1		1			
20:00	0,589		1		1		1			
21:00	0,580		1		1		1			
22:00	0,477		1		1					
23:00	0,449		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,393	1			1					
02:00	0,391	1			1					
03:00	0,376	1			1					
04:00	0,389	1			1					
05:00	0,396	1			1					
06:00	0,419	1			1					
07:00	0,458	1			1					
08:00	0,440	1			1					
09:00	0,438	1			1					
10:00	0,444	1			1					
11:00	0,472	1			1					
12:00	0,476	1			1					
13:00	0,368	1			1					
14:00	0,411	1			1					
15:00	0,460	1			1					
16:00	0,487	1			1					
17:00	0,512	1			1					
18:00	0,524	1			1					
19:00	0,505	1			1					
20:00	0,521	1			1					
21:00	0,494	1			1					
22:00	0,479	1			1					
23:00	0,446	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,395	1			1					
02:00	0,390	1			1					
03:00	0,381	1			1					
04:00	0,378	1			1					
05:00	0,384	1			1					
06:00	0,395	1			1					
07:00	0,393	1			1					
08:00	0,429	1			1					
09:00	0,458	1			1					
10:00	0,466	1			1					
11:00	0,556	1			1		1			
12:00	0,539	1			1		1			
13:00	0,532	1			1		1			
14:00	0,545	1			1		1			
15:00	0,556	1			1		1			
16:00	0,552	1			1		1			
17:00	0,599	1			1		1			
18:00	0,624	1			1		1			
19:00	0,636	1			1		1			
20:00	0,602	1			1		1			
21:00	0,398	1					1			
22:00	0,348	1					1			
23:00	0,303	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,279	1								
02:00	0,264	1								
03:00	0,260	1								
04:00	0,269	1								
05:00	0,276	1								
06:00	0,285	1								
07:00	0,304	1								
08:00	0,324	1								
09:00	0,332	1						1		
10:00	0,322	1						1		
11:00	0,345	1						1		
12:00	0,515	1						1		
13:00	0,520	1			1			1		
14:00	0,519	1			1			1		
15:00	0,512	1			1			1		
16:00	0,526	1			1			1		
17:00	0,595	1			1			1		
18:00	0,622	1			1			1		
19:00	0,603	1			1			1		
20:00	0,589	1			1			1		
21:00	0,551	1			1			1		
22:00	0,547	1			1			1		
23:00	0,496	1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,442	1					1			
02:00	0,381	1					1			
03:00	0,380	1					1			
04:00	0,386	1					1			
05:00	0,391	1					1			
06:00	0,429	1					1			
07:00	0,444	1					1			
08:00	0,533	1			1		1			
09:00	0,460	1			1		1			
10:00	0,387	1					1			
11:00	0,390	1					1			
12:00	0,493	1					1			
13:00	0,519	1			1		1			
14:00	0,550	1			1		1			
15:00	0,548	1			1		1			
16:00	0,549	1			1		1			
17:00	0,538	1			1		1			
18:00	0,534	1			1		1			
19:00	0,530	1			1		1			
20:00	0,547	1			1		1			
21:00	0,508	1					1			
22:00	0,476	1					1			
23:00	0,436	1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,389	1					1			
02:00	0,388	1					1			
03:00	0,379	1					1			
04:00	0,381	1					1			
05:00	0,387	1					1			
06:00	0,423	1					1			
07:00	0,446	1					1			
08:00	0,432	1					1			
09:00	0,435	1					1			
10:00	0,433	1					1			
11:00	0,428	1					1			
12:00	0,504	1					1			
13:00	0,480	1					1			
14:00	0,498	1			1					
15:00	0,512	1			1					
16:00	0,511	1			1					
17:00	0,579	1			1	1				
18:00	0,590	1			1	1				
19:00	0,586	1			1	1				
20:00	0,582	1			1	1				
21:00	0,566	1			1	1				
22:00	0,485	1			1					
23:00	0,425	1			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,389	1			1					
02:00	0,381	1			1					
03:00	0,370	1			1					
04:00	0,377	1			1					
05:00	0,381	1			1					
06:00	0,408	1			1					
07:00	0,437	1			1					
08:00	0,458	1			1					
09:00	0,439	1			1					
10:00	0,375	1			1					
11:00	0,335	1			1					
12:00	0,363	1			1					
13:00	0,464	1			1					
14:00	0,481	1			1					
15:00	0,513	1			1					
16:00	0,501	1			1					
17:00	0,551			1	1	1				
18:00	0,569			1	1	1				
19:00	0,550			1	1	1				
20:00	0,567			1	1	1				
21:00	0,491			1	1					
22:00	0,457			1	1					
23:00	0,424			1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης