

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 11/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,70	1,47	0,65	0,58	1									0,66	0,94
	01:00	2,40	1,64	0,57	0,20	1									0,66	0,84
	02:00	2,21	1,56	0,64	0,01	1									0,66	0,77
	03:00	2,11	1,47	0,64	0,01	1									0,66	0,74
	04:00	2,09	1,45	0,63	0,01	1									0,66	0,73
	05:00	2,15	1,23	0,57	0,35	1									0,66	0,75
	06:00	2,41	1,54	0,37	0,51	1									0,66	0,84
	07:00	2,76	1,72	0,24	0,79	1									0,66	0,96
	08:00	3,00	1,65	0,35	1,00	1									0,66	0,97
	09:00	2,97	1,50	0,28	1,19	1									0,66	0,89
	10:00	2,93	1,44	0,18	1,30	1									0,66	0,82
	11:00	2,84	1,38	0,16	1,30	1									0,70	0,79
	12:00	2,85	1,14	0,20	1,50	1									0,73	0,73
	13:00	2,98	1,29	0,19	1,50	1									0,78	0,78
	14:00	2,94	1,27	0,17	1,50	1									0,76	0,76
	15:00	3,12	1,51	0,11	1,50	1									0,83	0,83
	16:00	3,42	1,62	0,10	1,70	1									0,87	0,88
	17:00	4,12	2,00	0,14	1,99	1						1			0,96	0,95
18:00	4,33	1,99	0,15	2,20	1						1			0,89	0,89	
19:00	4,30	1,72	0,38	2,20	1									0,96	0,96	
20:00	4,17	1,49	0,47	2,21	1									0,98	0,98	
21:00	3,99	1,57	0,41	2,01	1									0,98	0,98	
22:00	3,65	1,39	0,54	1,71	1									0,96	0,96	
23:00	3,28	1,54	0,29	1,45	1									0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου μέχρι τις 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης