

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Δευτέρα		16/12/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα	00:00	4,77	2,89	1,89			1			
	01:00	4,55	3,88	0,67			1			
	02:00	4,35	4,23	0,11			1			
	03:00	4,23	4,18	0,05			1			
	04:00	4,21	4,21	0,00			1			
	05:00	4,27	4,27	0,00			1			
	06:00	4,40	4,31	0,09			1			
	07:00	4,64	3,85	0,79			1			
	08:00	4,90	3,33	1,57			1			
	09:00	5,14	3,59	1,55			1			1
	10:00	5,25	3,50	1,76			1			1
	11:00	5,24	3,15	2,10			1			1
	12:00	5,32	3,19	2,13			1			1
	13:00	5,32	3,19	2,13			1			1
	14:00	5,43	3,26	2,17			1			1
	15:00	5,64	3,38	2,25			1			1
	16:00	5,88	3,53	2,35			1			1
	17:00	6,20	3,72	2,48			1			1
	18:00	6,39	3,83	2,55			1			1
	19:00	6,48	3,89	2,59			1			1
	20:00	6,46	3,88	2,58			1			1
	21:00	6,29	3,77	2,51			1			1
	22:00	6,07	3,64	2,43			1			1
	23:00	5,67	3,40	2,27			1			1

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.